



Rybnik, dnia 12 grudnia 2023 r.

DZp.380.2.31.2023.DPr.469

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na dostawę i montaż urządzenia do zwalczania bakterii Legionelli w Kotłowni KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

Informacja o odrzuceniu ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 12.12.2023 r.

Dyrektor KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie § 8 ust. 25 pkt 1 obowiązującego u Zamawiającego Wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień oraz nadzoru nad ich realizacją (Załącznika do Zarządzenia Nr 4/2022/ORG-FIN/8 z 01.02.2022 r.), zwanego dalej WRUZ, odrzuca w ww. postępowaniu poniższe oferty:

1) ofertę nr 2 złożoną przez Necon Polska Sp. Z o.o. - ul. Narutowicza 13/11, 70-240 Szczecin, ponieważ nie odpowiada treści Formularza oferty, zwanego dalej FO

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

W czasie badania oferty ustalono, że Wykonawca w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do FO) nie wypełnił kolumny „Podać wartości” dla wymaganych parametrów. Ww. oświadczenie nie podlega uzupełnieniu, dlatego też oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści FO.

2) ofertę nr 3 złożoną przez TechCleans Sp. z o.o. - ul. Wojciecha Bogusławskiego 22, 64-140 Włoszakowice, ponieważ nie odpowiada treści FO

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:

Zamawiający w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do FO) wymagał w ramach poz. 18 przepływomierza z możliwością programowania z zakresem pracy nie mniejszym niż od 5 litrów/min. do 100 litrów/min, natomiast Wykonawca zaoferował wodomierz BMeters (nie przepływomierz programowalny), który w tabeli charakterystyki technicznej ma większe wartości przepływu minimalnego (dla kolejnych średnic: 25 l/min, 15,63 l/min, 50 l/min) - wymagany przepływ minimalny od 5 l/min. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści FO.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 29 WRUZ, udziela ww. zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą - za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy z najniższą ceną (cena była jedynym kryterium oceny ofert określonym w FO, a jej waga wynosiła 100%):

Nr oferty	Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania Wykonawcy, który złożył ofertę	Wartość brutto	Liczba punktów w kryterium Cena - waga 100%
1	BLUECARE SP. Z O.O. ul. Łukasiewicza 10 31-429 Kraków	154 857,00 zł	Cena 100,00 pkt. Razem 100,00 pkt.

- złożono trzy oferty, w tym jedną niepodlegającą odrzuceniu i dwie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w terminie określonym w § 8 ust. 37 WRUZ oraz pkt. XIII.1 i 2 FO.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej