

Wrocław, dnia 14.04.2023 r.

NSzW/136/2023/RC

## WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatu do badań elektrofizjologicznych i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii” – znak postępowania ZP/PN/4/2023.

Inwestor Zastępczy informuje, że po upływie terminu określonego zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający udziela wyjaśnień:

### **Wniosek nr 124:**

Proszę o informację czy Zamawiający dostarcza również rozdzielnie szafy zasilającej w związku z wykonaniem kompletnej linii WLZ z rozdzielnicą Szpitalnej UPS. Jeśli tak to proszę o precyzyjne określenie jej lokalizacji w pomieszczeniach technicznych przebudowywanego obszaru.

### **Odpowiedź na wniosek nr 124:**

Zamawiający informuje, że nie dostarcza rozdzielni zasilającej z aparatami rozdzielającymi WLZ, wykonuje tylko linię WLZ od rozdzielni UPS do miejsca posadowienia rozdzielni szafy zasilającej, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 94. Lokalizacja tej rozdzielni zostanie określona w projekcie wykonawczym obejmującym obszar objęty inwestycją z wyłączeniem pomieszczenia technicznego dla pracowni, wstępnie ustalono, że będzie to pomieszczenie 0607.

### **Wniosek nr 125:**

Proszę o wskazanie miejsca w istniejących rozdzielniach elektrycznych z których można pozyskać zasilanie podstawowe dla przebudowywanego obszaru.

### **Odpowiedź na wniosek nr 125:**

Zamawiający informuje, że zasilanie podstawowe dla przebudowywanego obszaru zostanie określone w projekcie wykonawczym, który jest w zakresie przedmiotowego postępowania. Wstępnie ma być to istniejąca rozdzielnica RP/RPU-3-0.4, ale może okazać się, że będzie potrzeba jej rozbudowa lub wykonanie dodatkowej rozdzielnicy.

### **Wniosek nr 126:**

Proszę o wskazanie miejsca wpięcia się zasilania elektrycznego projektowanej centrali wentylacyjnej dla przebudowywanego obszaru.

### **Odpowiedź na wniosek nr 126:**

Zamawiający informuje, że miejsce zasilania projektowanej centrali wentylacyjnej dla przebudowywanego obszaru zostanie określone w projekcie wykonawczym, który jest w zakresie przedmiotowego postępowania.