



Boleszkowice, 2022-12-15

OŚGN.ZP.271.33.2022

## WYKONAWCY

## UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chwarszczany.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t. j.), Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień do SWZ:

### Zapytanie 4 z dnia 14.12.2022 r.

1. Prosilibyśmy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu hydroforowego wykonanego przez Wykonawcę na pompach o parametrach przepływu i wysokości odpowiadający dobranemu zestawowi hydroforowemu ( jest to produkt równoważny dla określonego w projekcie zestawu pomp, a wg nas zgodnie z prawem zamówień publicznych zaproponowany produkt powinien być przykładowy, a w tym przypadku, sądzimy, że elementami porównawczymi winny być parametry hydrauliczne).

**Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 7.5 opisu technicznego. Ponadto Zamawiający informuje, że zestaw hydroforowy jest urządzeniem, którego parametry hydrauliczne nie będą jedynym elementem porównawczym.**