# ROZDZIELNICA RG

L1,L2,L3 SIEC 400/230V, 50Hz




WLZ YAKY 5x16 [dla 15kW]
zasilanie ze złącza Z-PWP




**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ZGODNIE Z PN-IEC 60364 - samoczynne wyłączenie zasilania**

DO ZEGARA ASTRONOMICZNEGO PODŁĄCZYC CZUJKĘ NATĘŻENIA OŚWIETLENIA/CZUJKĘ ZMIERZCHOWĄ

±0.00m=60.50m n.p.m.

obiekt, adres, tytuł:
Projekt budynku szatniowego z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 186/1 w miejscowości Miasteczko Krajeńskie.

inwestor:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolno ści 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

| projektował / opracował: | | nr uprawnień: | podpis: |
|---|---|---|---|
| projektował: | mgr inż. Mariusz Okruch | WKP/0455/PWOE/18 | |

nazwa rysunku:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

nr rys.:
EL-05

| branża: | faza: | skala: | data: |
|---|---|---|---|
| ELEKTRYKA | PT | 1:50 | 11.2023 |