

Koronowo, dnia 2 września 2025 r.

ZP.271.1.38.2025

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. **„Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Żłobku Samorządowym we Wtelnie (w ramach Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025)”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców w treści jak poniżej:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w zestawach zabawowych konstrukcji stalowej o profilu kwadratowym 80x80 mm i grubości ścianki 2 mm, oraz elementów stalowych wykonanych ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany rodzaju przekrojów konstrukcji zabawek, wybrane przekroje rurowe są elementem preferowanym użytkowo i związanym z zachowaniem spójności zabawek całego placu.

Elementy stalowe powinny zostać wykonane w konstrukcji zgodnej z zapisami w specyfikacjach technicznych urządzeń lub równoważnej, nie powodującej pogorszenia jakości i trwałości urządzeń.