



SZP-EZP/238/2023

Złotów, dnia 09.11.2023 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem **20A/ZP/2023**, którego przedmiotem jest: **„Przebudowa budynku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z pododdziałem Noworodków Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” – postępowanie powtórzone.** Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. ustawy Pzp udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SWZ w poniższy sposób:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia: dot. "e) wykonanie opisanych dokumentacji między innymi: świadectwa charakterystyki energetycznej"

Czy zakres świadectwa obejmować ma część przebudowywaną czy też cały budynek w którym znajduje się oddział położniczo-ginekologiczny.

Odpowiedź: Tak, zakres świadectwa obejmie cały budynek.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający posiada inwentaryzacje całego budynku wraz z inwentaryzacją opraw oświetleniowych (ilość i moc) ?

*pytanie rozpatrywać w przypadku opracowania char. en. na cały budynek

Odpowiedź: Zamawiający posiada inwentaryzacje, jednak wymagane doszczegółowienie jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Czy w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia oddział położniczo-ginekologiczny będzie wyłączony z użytkowania ?

Odpowiedź: Tak będzie wyłączony z użytkowania.

Pytanie nr 4

W opisie zestawienia stolarki ścianki aluminiowe od 1 do 5 przyjęto wypełnienie szkło pojedyncze, bezpieczne VSG 44.2 P2A, brak zmianek o klasie EI30. Natomiast w przedmiarze w pozycjach od 34 do 38 przyjęto wykonanie w klasie EI30. Czy przedmiotowe ścianki mają być wykonane w klasie EI30 ?

Odpowiedź: Tak, ścianki aluminiowe od 1 do 5 należy wykonać w klasie EI30.

II. Modyfikacje treści SWZ:

W związku z nieudzieleniem wyjaśnień treści SWZ na **wszystkie złożone wnioski** Wykonawców w terminie wskazanym w **art. 284 ust. 1** Zamawiający zgodnie z **art. 284 ust. 3** ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ.

1) W Rozdziale XVII SWZ, pkt 1, który otrzymuje **nowe brzmienie**:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia **14 grudnia 2023 r.**

2) W Rozdziale XVIII SWZ, pkt 1 i 3, który otrzymuje **nowe brzmienie**:

Pkt 1 - Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **15 listopada 2023 r.** do godziny 09:00.

Pkt 3 - Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15 listopada 2023 r.** o godzinie 09:05

III. Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i dokonane zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

IV. Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 5 i 7 ustawy Pzp udostępni informację o przedłużonym terminie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na stronie prowadzonego postępowania tj.: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/838348>

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/838348>)

2. a/a

Sporządziła: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl