

RD/MU/KH/WEO24E030348
K2400051895

Inowrocław, 13.02.2024r.

Sz. P.
Marcin Szkatulski
ul. B. Chrobrego 3a
88-400 Żnin

Dotyczy: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla budowy i przebudowy drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie w m. Barcin.

Uzgadniamy plan zagospodarowania terenu dla budowy i przebudowy drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie w m. Barcin pod warunkiem zachowania, w miejscach występowania linii kablowych, istniejących rzędnych terenu. W przypadku niwelacji terenu należy dostosować głębokość ułożenia kabli do standardów obowiązujących w Enea Operator, po wcześniejszym uzgodnieniu prac z Posterunkiem Energetycznym Sadłogoszcz. W przypadku konieczności zmiany trasy kabla należy wystąpić do Rejonu Dystrybucji Inowrocław z wnioskiem o likwidację kolizji elektroenergetycznej.

Zaznaczamy również, że w obszarze objętym projektem, znajdują się linie napowietrzne średniego napięcia (15kV). W trakcie prowadzenia budowy, szczególnie przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, należy zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.) oraz innych przepisów związanych z bezpieczeństwem prowadzenia robót.

Prace należy wykonywać zgodnie z załączonymi wytycznymi.

Wytyczne stanowią integralną część uzgodnienia.

Sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania, tel. (52) 3132459, (52) 3132440.

Kontakt do Posterunku Energetycznego Sadłogoszcz - tel. 528385160(61).

Odsyłamy jeden komplet map.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 12.02.2027r.

Z poważaniem

k/o:
a-a

ENEA Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Inowrocław
w/z.
Krzysztof Hulbój
Kierownik Biura Miar i Sieciowego

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

Wytyczne do uzgodnienia

dot. pisma nr WEO24E0303481 (budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie w m. Barcin).

warunki uzgodnienia:

1. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.
2. Prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej dwa metry z każdej strony kabla wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. **Zabrania się wbijania prętów w strefie istniejących kabli.** Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. W przypadku odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu, **zmiany spoczywają na wykonawcy zadania drogowego.**
5. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.
6. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - a) pokrycia kosztów usuwania awarii i niedostarczonej energii elektrycznej
 - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
 - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.
8. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
9. Celem uzyskania warunków przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław dla kolizji z liniami 0.4 kV, w przypadku kolizji z siecią 15kV proszę pisać do Enea Operator Oddział Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.

Inowrocław, dnia 13.02.2024r.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Dział Majątek Sieciowego
Kierownik
Krzysztof Hulbój