



Czarnków, dnia 14.02.2022 r.

TI.271.2.2022

## **Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa amfiteatru w parku im. Staszica w Czarnkowie”

Niniejszym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), w związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Zapytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści zmianę przekroju z przekrojów kratowych, na przekroje pełne (rury)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przekrojów na pełne.

### **Zapytanie nr 2**

Czy zamawiający dopuszcza zmiany konstrukcyjne wynikające z technologii wykonania i montażu membrany przyjętą przez wykonawcę (zmiana połączeń, przekrojów elementów stalowych, ewentualnie zmiana gatunku stali)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmiany konstrukcyjne kratownic wynikające z przyjętej technologii wykonania membrany na etapie opracowania rysunków warsztatowych konstrukcji stalowej zadaszania.

### **Zapytanie nr 3**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek - kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego min. 54 miesiące doświadczenia zawodowego liczone od uzyskania uprawnień, posiadający doświadczenie w realizacji inwestycji o wartości min. 5,0 milionów złotych

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za spełniony warunek - kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego min. 5 lat doświadczenia zawodowego liczone od uzyskania uprawnień, posiadający doświadczenie w realizacji inwestycji o wartości min. 5,0 milionów złotych .

**Zapytanie nr 4**

Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia w zakresie obiektu budowlanego ze stałym zadaszaniem membranowym za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże realizację budynku krytego membraną dachową o łącznej powierzchni przekraczającej 500 m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:**

Realizacja budynku krytego membraną dachową nie jest tożsama z wykonaniem obiektu budowlanego ze stałym zadaszaniem membranowym. Zamawiający nie uzna tego warunku za spełniony.

Z poważaniem  
Andrzej Tadla  
Burmistrz Miasta Czarnków