

Gromnik, 02.10.2024 r.

Zn. spr.: S.270.26.2024

Wykonawcy Wszyscy

Dotyczy: Budowa wiaty turystyczno- edukacyjnej w leśnictwie Bistuszowa oddz. 109

W związku z zapytaniem wykonawcy dotyczącym treści SWZ, Nadleśnictwo Gromnik działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

1. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Proszę o informację, z jakiego rodzaju drewna ma zostać wykonany gont (jodłowego, modrzewiowego)?

Odp. Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej ST BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO – EDUKACYJNEJ W LESNICTWIE BISTUSZOWA ODDZ. 109, DZ. NR 715 Rozdział 2.2 Rodzaje materiałów ust. 2.2.5 Gont drewniany – na pokrycie należy zastosować gont drewniany modrzewiowy, ciosany (łupany).

Z poważaniem,

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Gromnik
Grzegorz Wojtanowski

/podpisano elektronicznie/