

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający: KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33

Miejsce wykonania zamówienia: Komisariat I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie Zdroju ul. Łączyńskiego 34

Przedmiot Zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie Ekspertyzy w branży elektrycznej mającej na celu: określenie czy na w/w obiekcie zostały popełnione błędy projektowe i/lub wykonawcze mogące mieć wpływ na powstanie po wyładowaniu atmosferycznym uszkodzeń elementów systemów elektrycznych i teletechnicznych oraz wskazanie koniecznych do wykonania robót w celu poprawy na tym obiekcie poziomu ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej.

W skład zamówienia wchodzi następujące czynności:

Na podstawie dostępnej dokumentacji i wizji lokalnej na obiekcie przedmiotem ekspertyzy należy objąć kompletny system instalacji odgromowej, zabezpieczeń przeciwprzebieciowych oraz sieci uziemień związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną zlokalizowanych w w/w obiekcie Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie Zdroju ul. Łączyńskiego 34. Oczekiwanym przez Zamawiającego efektem wykonanej ekspertyzy powinna być odpowiedź na pytania:

- Jakie kwestie ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych błędów projektowych i/lub wykonawczych miały wpływ na powstanie po wyładowaniu atmosferycznym na w/w kompleksie obiektów uszkodzeń elementów systemów elektrycznych i teletechnicznych?
- Jakie niezbędne prace należy wykonać na w/w kompleksie budynków aby zabezpieczyć istniejące w nich systemy elektryczne i teletechniczne przed niepożądanym wpływem wyładowań atmosferycznych?

W szczególności ekspertyza powinna objąć wpływ aktualnego stanu instalacji odgromowej oraz uziemienia na użytkowane w obiekcie systemy elektryczne i teletechniczne.

W ramach przedmiotowej ekspertyzy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności:

- a) analizy dokumentacji projektowej w branży elektrycznej i teletechnicznej pod kątem dobranych rozwiązań ochrony odgromowej, systemu uziemień i ochrony przeciwprzebieciowej dla w/w obiektu oraz wskazania wniosków z tej analizy,

- b) analizy na w/w obiekcie zgodności zrealizowania robót branży elektrycznej oraz teletechnicznej z dostępną dokumentacją projektową w w/w branżach oraz określenia wpływu ewentualnych niezgodności w zrealizowanych pracach na możliwość powstania na obiekcie uszkodzeń instalacji po wyładowaniu atmosferycznym,
- c) przedstawienia propozycji rozwiązań technicznych wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac, technologii oraz rodzaju materiałów potrzebnych do ich wykonania mających na celu doprowadzenie na w/w obiekcie ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami i normami,
- d) sporządzenia w programie kosztorysowym np. Norma kosztorysu inwestorskiego dla robót wskazanych w pkt. c,
- e) sporządzenia ekspertyzy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 x elektronicznej na nośniku zewnętrznym (w wersji edytowalnej i pdf – na pendrive).

Wszelkie ewentualne odkrytki elementów konstrukcyjnych lub instalacji elektrycznych i teletechnicznych na w/w obiekcie należy po przeprowadzonych oględzinach doprowadzić do stanu pierwotnego.

Termin wykonania Zamówienia:

do 8 tygodni od dnia podpisania umowy,

Uwagi dotyczące Wykonawcy:

Wykonawca powinien dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z dnia 10.03.2023r.), która będzie brała udział w realizacji zamówienia tj.:

- co najmniej jedną osobą posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności elektrycznej i aktualny wpis na listę rzeczoznawców budowlanych we właściwej Izbie Budowlanej.

Uwagi dotyczące oferty:

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem w/w usługi.

Zamawiający informuje o możliwości zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę KWP we Wrocławiu ze wskazaniem, że informacje te mogą zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że dane w tym zakresie stanowią tajemnicę KWP we Wrocławiu i nie mogą być ogólnie udostępnione.

Zamawiający udostępni możliwość wizji lokalnej w terenie.

Osoby do kontaktu ze strony KMP Wałbrzych:

Tomasz Kosior tel. 478751165

Jan Oryl tel. 478751533

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Krzysztof Woźniak tel. 478712339