

LEGENDA

Oprawa LED 18W, 1650lm, 3000K, IP44
(zasilanie oprawy właczyć do istn. obwodu oświetlenia komunikacji)

AW

Oprawa awaryjna LED 3W, 375lm, czas pracy autonomicznej 1h,
jednozadaniowa z autotestem, IP20 (optyka do przestrzeni otwartych)

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE - PIOTR DRYJAŃSKI					
Inwestor	GMINA KLECZEW - 62-540 Kleczew, Plac Kościuszki 5			Branża: Elektryczna	
Adres budowy	62-540 Kleczew, ul. Strażacka 1			Data	Skala
Temat	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych			październik 2019	1:100
Obiekt	Budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie				
Treść rys.	RZUT PIWNICY - Oświetlenie podstawowe i AW				
Opracował	mgr inż. Maciej Ławniczak	WKP/0249/POOE/15	w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en		Nr rys.
Projektował	mgr inż. Maciej Ławniczak	WKP/0249/POOE/15	w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i el-en		E-02
Sprawdził					