



LEGENDA

proj. linia kablowa YKY 5x10mm²

Uwaga!
Linie kablową YKY 5x10mm² zasilającą szafę sterowniczą windy układać n/t w rurkach lub korytach PCV

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE - PIOTR DRYJAŃSKI				
Inwestor	GMINA KLECZEW - 62-540 Kleczew, Plac Kościuszki 5			Branża: Elektryczna
Adres budowy	62-540 Kleczew, ul. Strażacka 1			Data
Temat	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych			Skala
Obiekt	Budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie			październik 2019
Treść rys.	RZUT PIWNICY - Zasilanie szafy sterowniczej			1:100
Opracował	mgr inż. Maciej Ławniczak	WKP/0249/POOE/15	in spec. instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroinstalacji i urządzeń elektrycznych i elektroinstalacji	Nr rys.
Projektował	mgr inż. Maciej Ławniczak	WKP/0249/POOE/15	in spec. instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroinstalacji i urządzeń elektrycznych i elektroinstalacji	
Sprawdził				E-01