

**Zamawiający:**  
**Gmina Kozłów**  
**Kozłów 60, 32-241 Kozłów**  
**tel.: (41) 38 41 067**  
**e-mail: przetargi@kozlow.pl**

dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg gminnych na terenie gminy Kozłów”, numer referencyjny: ZIG.271.1.2023

### **ODPOWIEDZI** **na pytania do treści SWZ**

Zamawiający – Gmina Kozłów informuje, że w dniach 1 i 8 marca 2023 roku wpłynęły pytania do treści SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp) publikuje pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

#### **[pytania]**

##### **▪ pytanie z dnia 1 marca 2023 roku:**

###### **➤ pytanie:**

W związku z rozbieżnościami zapisów przedmiaru i projektu dla zadania „Remont drogi gminnej nr K140171 Przysieka – Przybysławice w msc. Przysieka, Przybysławice, Kamionka, w km: 2+400 – 2+931” prosimy o doprecyzowanie jakie grubości mają mieć warstwa wiążąca i warstwa ścieralna?

###### **➤ odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:

- a) warstwy **wiążącej** z betonu asfaltowego **AC16w o gr. 5 cm.**,
- b) warstwy **ścieralnej** z betonu asfaltowego **AC11S o gr. 4 cm.**

##### **▪ pytanie z dnia 8 marca 2023 roku**

###### **➤ pytanie:**

Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy ścieralnej w pozycji 11 d.4 KNNR 6 0309-02 (2) „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't". W przedmiarach i na rysunkach pokazana jest grubość 5cm.

###### **➤ odpowiedź:**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie z dnia 1 marca 2023 roku.

**[pozostałe wyjaśnienia]**

Niezależnie od wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania do treści SWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zabezpieczenia podziemnej sieci teletechnicznej rurami dwudzielnymi **AROT 120PS**.

Zamawiający publikuje:

- 1) skorygowany Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” w części dokumentacji projektowej i przedmiaru, z zastrzeżeniem oczywistej omyłki w „nagłówku” pozycji 4.1., KNNR 6/308/1 (2):

JEST	POWINNO BYĆ
„Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu <b>4 cm</b> , masa grysowa, samochód 5-10 t”	„Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu <b>5 cm</b> , masa grysowa, samochód 5-10 t”

- 2) tekst jednolity SWZ skorygowany w Dziale III – „Warunki zamówienia” Rozdziale 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 4 lit. b. (dot. rodzaju betonu asfaltowego i grubości warstw betonu asfaltowego oraz typu rur AROT),
- 3) tekst jednolity Załącznika nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowne” skorygowany w § 1 ust. 4 lit. b. (dot. rodzaju betonu asfaltowego i grubości warstw betonu asfaltowego oraz typu rur AROT).

**[termin składania ofert]**

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert, dokonanej na podstawie art. 284 ust. 3 Pzp.

Aktualnym terminem składania ofert jest dzień: **14 marca 2023 roku, godz. 9.00.**

Aktualnym terminem otwarcia ofert jest dzień: 14 marca 2023 roku, godz. 10.00.

Aktualnym terminem związania ofertą jest dzień 12 kwietnia 2023 roku.

Załączniki:

1. skorygowany Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” (w części dokumentacji projektowej i przedmiaru)
2. tekst jednolity SWZ,
3. tekst jednolity Załącznika nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowne”.