

6/ZP/2024

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie §91 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 4/DN/2021 Dyrektora PWiK Sp. z o. o. w sprawie uregulowania zasad funkcjonowania systemu zamówień w PWiK Sp. z o.o. w Pisz, zwanego dalej „Regulaminem” pt. „**Cykliczne dostawy armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych**”.

Do Zamawiającego w dniu 10.12.2024 r. wpłynęło zapytanie nr 1, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ. Zamawiający przekazuje treść zapytania oraz udziela odpowiedzi:

#### **ZAPYTANIE NR 1:**

Czy w związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego tj.

- zgodności rur PE ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, (potwierdzoną wykonaniem badań na wyrobie w niezależnym Instytucie) oraz jakości rur potwierdzonej certyfikatem DINCERTO lub równoważnym. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04?

Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC, które dotychczas potwierdzała tylko specyfikacja PAS 1075, tj.

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badanej rury
2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem
3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu.

Wyżej wymienione badania z normy PN-EN 12201:2024 są równoważne ze standardem PAS 1075 ale norma PN-EN 12201:2024 jest dokumentem nadrzędnym.

#### **ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 1:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Powyższe odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część SWZ na dostawę armatury, kształtek oraz materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych w 2025 r.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SWZ.

**ZATWIERDZAM**  
**DYREKTOR**  
**Leszek Jerzy Leniec**

Pisz /dnia 12 grudnia 2024 r.