INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PRZYZIEMIA - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE INSTALACJĘ DZWONKA
SKALA 1:100



OZNACZENIA

- dzwonek szkolny U=230V
- przycisk gł. wył. prądu p. poż.
- GSU główna szyna uziemiająca
- MSW miejscowa szyna wyrównawcza
- TG projektowana rozdzielnica główna obiektu
- TO projektowana tablica - oświetlenie sali sportowej
- TS projektowana tablica rozdzielcza dla sal lekcyjnych

UWAGI:

1. Typy, długości oraz sposób ułożenia poszczególnych linii zasilających przedstawia arkusz nr E02 pt. "Ideowy schemat zasilania obiektu".
2. Tablice instalować na takich wysokościach aby ich górne krawędzie nie przekraczały wymiaru 1,8m od poziomu posadzki.
3. Instalację dzwonkową szkoły w obrębie sali sportowej należy przeprowadzić przez rozłącznik typu FR, zainstalowany w tablicy TG, umożliwiający jej odłączenie w trakcie trwania imprez szkolnych odbywających się na sali sportowej.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FHU "PaGo" BIURO PROJEKTOWE Patrycja Golian ul. Zielońska 42 B, 13-230 Lidzbark	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	INWESTOR : Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark	
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Słupie	
LOKALIZACJA:	Dz. nr 191, obręb 0019 Słup, Gmina Lidzbark	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE INSTALACJĘ DZWONKA	
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Bartwicki nr upr. WAM/IE/0102/01	Podpis:
Data: 08 / 2018	Skala: 1 : 100	Numer rysunku: E 4