



Oleśnica, dnia 20.10.2023 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Modernizacja elektrolizy membranowej w strefie basenu krytego w OKR ATOL przy ul. Brzozowej 7 w Oleśnicy; ZP/TP/12/2023

Zamawiający – Gmina Miasto Oleśnica, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania. Zamawiający poniżej zamieszcza ich treść, wraz z udzielonymi odpowiedziami. Należy uwzględnić treść odpowiedzi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 2. Czy dopuszczalne jest zastosowanie równoważnego urządzenia pod względem wydajności oraz technologii produkcji (technologia membranowa, produkcja godzinowa = 2500gCl₂/h, produkcja dobową = 60 kgCl₂/24h)?

Odp. 2: Dopuszczalne jest rozwiązanie zgodne ze SWZ, tj. technologia membranowa o wydajności 2,5 kg Cl/h

Pytanie 3. Czy dopuszczalna jest konstrukcja urządzenia ze dwukolumnowym zmiękczacem zintegrowanym w urządzeniu oraz szafą zasilającą sterującą zintegrowaną z resztą urządzenia?

Odp. 3: Dopuszcza się zastosowanie zmiękczacza dwukolumnowego. Szafa zasilająca, zgodnie z SWZ, powinna być zainstalowana w sąsiednim pomieszczeniu.

Pytanie 4. Czy możliwe jest wykonanie dodatkowego przewiertu przez ścianę budynku w celu odprowadzenia oparów chloru ze zbiornika produkcyjnego urządzenia?

Odp. 4: Dopuszcza się dodatkowe roboty budowlane, w tym wykonanie dodatkowego przewiertu przez ścianę, jeśli są one niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5. Czy dopuszcza się możliwość poszerzenia drzwi prowadzących do pomieszczenia elektrolizera?

Odp. 5: Dopuszcza się dodatkowe roboty budowlane, w tym poszerzenie drzwi, jeśli są one niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

Pytanie 6. Czy w pomieszczeniu istnieje możliwość podłączenia elektrolizera do kanalizacji odpływowej?

Odp. 6: Elektrolizę należy podłączyć do istniejącej kanalizacji odpływowej znajdującej się w pomieszczeniu.

Pytanie 7. Po czyjej stronie leżą koszty przeprowadzania corocznych serwisów niezbędnych do utrzymania gwarancji?

Odp. 7: Koszty corocznych przeglądów leżą po stronie Wykonawcy.

/-/

Jan Bronś – Burmistrz

Otrzymują:

- 1) strona internetowa postępowania
- 2) a/a