KP 1/81G PSP CIESZYN		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POw
0.01	GARAŻ	645,8
0.02	KLATKA SCHODOWA	19,2
0.03	MAG. SORBENTÓW	11
0.04	MAGAZYN MP3	6,1
0.05	DEZYNFEKCJA SPRZĘTU	14,2
0.06	MAG. SPRZĘTU POŻARNICZEGO	13,1
0.07	WARSZTAT NAPRAWCZY	18,2
0.08	POMIESZCZENIE MYJKI	9,9
0.09	MAGAZYN	10,8
0.10	STACJA ODO,PGM,GŁ	16,4
0.11	SPRĘŻARKOWNIA	7,1
0.12	STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP	47,4
0.13	WĘZEŁ CIEPLNY	7,1
0.14	WĘZEŁ CIEPLNY	20,9
0.15	POM. DOSPOZARCZE	14,3
0.16	KOMUNIKACJA	33,9
0.17	SALA SZKOLENIOWA	94,8
0.18	KOMUNIKACJA	20,2
0.19	ZMYWALNIA	5,8
0.20	POKÓJ WYPOCZYNKU	8,9
0.21	WC M/K	5,8
0.22	MAG. TECHNICZNY	6,4
0.23	WC DAMSKI	3,6
0.24	WC MĘSKI	5,6
0.25	POM. DOSP.	4,7
0.26	SUSZARNIA WĘŻY	11,6
0.27	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	10,6
0.28	KOMUNIKACJA	63,6
0.29	ZAPLECZE SALI SZKOL.	9,1
0.30	POM. DO PRZECHOWYWANIA	3,1
0.31	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	16,2
0.32	POKÓJ WYPOCZYNKU	24,1
0.33	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	24,1
0.34	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	26,6
0.35	MAGAZYN	6,3
0.36	ROZDZ. ELEKTRYCZNA	6,9
0.37	KLATKA SCHODOWA	22
0.38	SZATNIA CZYSTA	40,9
0.39	UMYWALNIA	22,4
0.40	SAUNA	4
0.41	SZATNIA BRUDNA	68,5
0.42	PRALNIA I SUSZARNIA	13,4
0.43	MYCIE BUTÓW	6,9
0.44	POKÓJ WYCZEKIWAŃ	39,6
0.45	SIŁOWNIA	91,5
0.46	MYJNIA	102,7
	SUMA	1145

LEGENDA OŚWIETLENIA	
AW5a	OPRAWA AW. LED 1W 1h RU
AW1	OPRAWA AW. LED 3x1W 1h RU IP65
AW2	OPRAWA AW. LED 3W 1h RU
AW3	OPRAWA AW. LED 1W 1h RU
AW4	OPRAWA AW. LED 3W 1h RU
AW5	OPRAWA AW. LED 3W 1h RU
AW6	OPRAWA AW. LED 3W 1h RU
AW7	OPRAWA AW. LED 1W 1h RU IP65
AW8	OPRAWA AW. LED 3W 1h RU IP65
AW9	OPRAWA AW. LED 3W 1h RU
EW1	OPRAWA AW. LED 1W 1h RU IP65
EW2 EW3	OPRAWA AW. LED 1W RU 1h
CR	czujka ruchu

LEGENDA OŚWIETLENIA	
A1	OPRAWA LED 33W 4000K 3640lm
B1	OPRAWA LED IP66 60W 8140lm 4000K
B2	OPRAWA LED IP66 74W 10100lm 4000K
B3	OPRAWA LED IP66 38W 5150lm 4000K
B4	OPRAWA LED IP66 31W 4100lm 4000K
C1	OPRAWA LED 18W 1500lm 4000K
D1	OPRAWA LED 24W 2700lm 4000K
D2	OPRAWA LED 49W 4580lm 4000K
D3	OPRAWA LED 45W 4600lm 4000K
C2	OPRAWA LED 21W 2000lm 4000K
C3	OPRAWA LED 15W 1100lm 4000K
C4	OPRAWA LED 5W 12V IP65
F1	OPRAWA LED KINKIET IP44 17W 860lm 4000K
G1	OPRAWA LED 26W 1550lm 4000K
G2	OPRAWA LED 18W 1160lm 4000K
G4	OPRAWA LED 27W 2400lm 4000K
G5	OPRAWA LED 15W 1700lm 4000K
F3	OPRAWA LED 100W 9200lm 4000K
F2	OPRAWA LED OPAL 31W 2500lm 4000K
F4	OPRAWA LED 58W 7400lm 4000K DALI OPRAWA ZWIESZANA
	CIRCLE POINT DO STEROWANIA OPRAWAMI (DALI) - 2 GRUPY, 3 SCENY, ŚCIEMNIANIE
B5	OPRAWA LED IP66 31W 4100lm 400K
B6	OPRAWA LED IP66 17W 2000lm 4000K
R1	OPRAWA LED 14W/m 4000K OPAL IP44
R1A	OPRAWA LED 25W/m 4000K OPAL IP44
R7	OPRAWA LED 55,0W AS IP65 montaż w daszku, głębokość pustki montażowej 110mm
R8	OPRAWA LED 32W 4000K ELL IP65 montaż za panelem w górnej części, świecenie w dół
R3	OPRAWA LED 13,5W 980lm 4000K IP66 IK07
R4	PASEK LED 7,44W/m 4000K 24V w profilu +ALU + ZASŁACZ 100W 24V IP65
R5	OPRAWA MINI LED 18W/m 4000K ELL IP65 wg konf. ZASILACZ ZINTEGROWANY, ZASILANIE 230v
R5A	OPRAWA MINI LED 9W/m 4000K ELL IP65 wg konf. ZASILACZ ZINTEGROWANY, ZASILANIE 230v
R6	OPRAWA LED OPAL 30W 4000K IP44
LR1	OPRAWA LED 6xLEDSPOT

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)

SCHEMAT: KIERUNEK POŁNOCY:

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

P.S. BUDOPROJEKT
40–224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Szymon PARUCH	SLK/4830/POOZ/13	
OPRACOWAŁ:	tech. Piotr SETNIK		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof NOWAK	136/82	

INWESTYCJA: BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE

OBIEKT: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JRG W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAŁKI NR: 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

TEMAT RYSUNKU: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA – PARTER — SKALA: –

STADIUM	BRANŻA	NR AKTUALNY	DATA	PLIK
PW	ELEKTRYCZNA	943/2019/E	2019-07	PSPC3-17-00-101