


UWAGA:
Jako tablicę TS zastosować
rozdzielnicę natynkową
o wielkości 3x24

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-C
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

<div><div></div><div><div>P.S. BUDOPROJEKT</div><div>40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11</div><div>tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl</div></div></div>			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Szymon PARUCH	SLK/4930/POOE/13	
OPRACOWAŁ	tech. Piotr SETNIK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof NOWAK	136/82	
INWESTYCJA	BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE		
OBIEKT	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JRG W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAŁKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14		
TEMAT RYSUNKU	TABLICA SERWEROWNI TS-SCHEMAT		SKALA -
STADIUM PW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	NR ARCHIWALNY 943/2019/E	DATA 2019-07 PLK PSPC3-17-00-112