




z T1



z
TGAR



z
TOZ



- UWAGA:
- a - do T1 (YKSY 25x1,5)
 - b - do TGAR (YKSY 9x1,5)
 - c - do TOZ (YKSY 13x1,5)
 - 1. Jako tablicę TSO zastosować rozdzielnicę naścienną Nedbox 1x12 z drzwiczkami transparentnymi
 - 2. Wyposażenie: 11 x LP 351

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-C
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

P.S. BUDOPROJEKT 40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11 tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl			
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ
	mgr inż. Szymon PARUCH		SLK/4930/POOE/13
OPRACOWAŁ	tech. Piotr SETNIK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof NOWAK		136/82
INWESTYCJA	BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE		
OBIEKT	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JRG W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAŁKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14		
TEMAT RYSUNKU			SKALA
TABLICA STEROWANIA OŚWIEPLENIEM			-
STADIUM	BRANŻA	NR ARCHIWALNY	DATA
PW	ELEKTRYCZNA	943/2019/E	2019-07
PLIK			PSPC3-17-00-115