

Jedwabno, dnia 06.12.2022r.

Znak sprawy: ROŚ.7012.1.71.2022

## WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO KOMUNALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

**Dla obiektu:** projektowana sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Rekownica na działkach o nr ew. 2/7, 2/34, 2/35, 45, 84/7, 135, 136, 1/7, 1/10, 1/11, 1/21, 1/37, 3, 51, 75/2, 79/4, 79/9, 79/10, 83/7, 85, 86/1 oraz 3838/1 w obrębie Rekownica.

### 1. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

- a) Projektowana sieć wodociągowa Ø 110 mm, zlokalizowana w działce ozn. nr ewid. 45.

### 2. PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

- a) Należy zaprojektować włączenie do sieci rurociągiem PE 100 SDR17 PN 10.  
b) Włączenie do projektowej sieci wodociągowej należy wykonać poprzez włączenie doczołowe kształtką elektrooporową.  
c) Włączenia dokonać za pomocą nawiertki z zasuwą 110/160 lub za pomocą trójnika 160/110/160.

### 3. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

- a) Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø 90 mm, studnia o rzędnych 129,30 – 126,34, zlokalizowana w działce ozn. nr ewid. 45.

### 4. PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

- a) Minimalna średnica rury przyłączeniowej; tłoczna min. Ø 90 mm, rura PE 100 SDR 17, zgodnie z normą PN-EN 12201-2:2012. Otwór w studni wykonać wiertnicą.  
b) Zabrania się podłączania odpływów z instalacji odprowadzające wody opadowe i odwodnienia placów.  
c) Ścieki z obiektów usługowych i gastronomicznych lub przemysłowych odbiegających składem od ścieków byt.-gosp., wymagają podczyszczania poprzez separator przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej).  
d) Skanalizowanie piwnic lub pomieszczeń przyziemia położonych poniżej poziomu terenu wymaga zastosowania zabezpieczenia przed zalaniem - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

### 5. INNE WYMOGI

- a) Inwestor powinien posiadać oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
b) Należy sporządzić projekt budowlany budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej, który opracuje osoba posiadające uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej.  
c) Projekt budowlany należy uzgodnić z Referatem Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Jedwabnie.  
d) Podstawą rozliczenia opłat są: kanalizacja – wskazania przepływomierza lub wodomierza, wodociąg – wskazania wodomierza.  
e) Warunki tracą ważność po upływie 2 lat.

#### Otrzymują:

1. Biuro Projektów Inżynierskich Spółka z o.o.  
ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
2. A/a ...

Krzysztof Kuczyński  
Krzysztof Kuczyński  
Krzysztof Kuczyński