


p.p. 126,00 m.n.p.m.



Węzeł	-	w8									
Rzędna terenu	m n.p.m.	131,60	131,70	131,70	131,80	131,80	131,80	131,80	132,00	132,00	
Rzędna osi rurociągu	m n.p.m.	129,94	130,02	130,09	130,14	130,14	130,14	130,14	130,29	130,34	
Zagłębienie osi rurociągu	m p.p.t.	1,66	1,68	1,61	1,66	1,66	1,66	1,66	1,71	1,66	
Długość odcinka Spadek	m		17,48	10,94	9,56	44,13	32,89	12,70	4,60		
	%										
Materiał i średnica	-		PE100 SDR17 PN10 Ø110					PE100 SDR17 PN10 Ø110			
Hektometr	m	0,00	17,48	28,42	37,98	82,11	115,00	127,70	132,30		

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel.503 153 643	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI REKOWNICA		Nr rys. RW-10
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci wodociągowej - odcinek w8 - hydrant nadziemny p.poż.		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12 -122 Jedwabno		data: 17.10.2022
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki		WAM/0046/PWOS/06
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran		WAM/0035/POOS/14