



Bydgoszcz, 20.03.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
1) Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów ciepłych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 2 - znak sprawy 2019/S 035-079674,

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 19.03.2019 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedzią znajduje się poniżej.

Pytanie 1.

Czy pompa cyrkulacyjna ciepłej wody (PC 3.2) musi być wyposażona w Modbus RTU? W dokumentacji technicznej brak tej informacji, natomiast w wytycznych do węzłów branża elektryczna i AKPiA, Wytyczne w zakresie projektowania, pkt 6 jest ten wymóg. Proszę uściślić swoje stanowisko.

Odpowiedź

Pompa cyrkulacyjna nie musi być wyposażona w moduł Modbus RTU.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski