



– dbamy – o zasoby – naturalne

T0/400- 17/2020/2019/WW/831/KN

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Gdańsk, dnia 03.02.2020r.

Neret s.c.
ul. Grodzka 13
80- 841 Gdańsk

W-T / 17 / 2020 / KN

dotyczy: Budowy fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej- etap II od ul. Czyżewskiego wraz z przebudową skrzyżowania do dz. nr 223/19 w Gdańsku (Inwestor: DRMG).

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o. o. informuje, że w rejonie planowanej inwestycji ułożone są następujące sieci wod.-kan.:

- **sieć wodociągowa Ø200mm żel.**– w ul. Czyżewskiego;
- **sieć wodociągowa Ø160mm PE**– końcówka na wysokości budynku przy ul. Opackiej 33;
- **kanal sanitarny Ø,20m kam.** – w ul. Czyżewskiego;
- **kanal sanitarny Ø0,30m kam** – w ul. Czyżewskiego;
- **kanal sanitarny Ø,20m kam.** – w ul. Czyżewskiego;
- **kanal sanitarny Ø,20m PVC.** – końcówka na wysokości budynku przy ul. Opackiej 29;
- **przyłącza wod.-kan.**

Informujemy również, że w tzw. Nowej Opackiej ułożona jest instalacja wodociągowa ułożona za wodomierzem głównym zarejestrowanym na TVP S.A. oraz sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca m. in. ścieki z budynków przy ul. Czyżewskiego 38, 40.

Ww. instalacja wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej nie stanowi własności GIWK.

Ewentualną przebudowę należy uzgodnić z jej właścicielem.

W GIWK została uzgodniona dokumentacja projektowa UD-956/2019 z dn. 03.09.2019r. (inwestor: Projekt Oliwa Sp. z o.o.). Projekt zakłada budowę sieci wodociągowej do wysokości budynku przy ul. Opackiej 29 (dz. nr 223/19). Termin realizacji nie jest nam znany.

Nie mamy w swoich planach inwestycyjnych budowy oraz remontu sieci wod-kan w tym rejonie.

Podczas przebudowy skrzyżowania należy zapewnić normatywne przykrycie istniejącej sieci wodociągowej Ø 200mm żel. w ul. Czyżewskiego (projektowana skarpa). W przypadku kolizji sieci wod-kan z planowanym układem drogowym należy je przebudować.

Przy realizacji Państwa zadania, istniejące uzbrojenie wod.-kan. należy dostosować do nowej niwelety nawierzchni. W przypadku regulacji wysokościowej studni sanitarnych przeprowadzić ją pod płytą nastudzienną. Włazy w jezdni powinny być typu ciężkiego na nośność 40T.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdańsk

tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612 | Kapitał zakładowy Spółki: 718 370 000,00 PLN

Odpowiadając na nasze pismo prosimy o powoływanie się na znak sprawy.

Strona 1 z 2

Projekt budowlany należy uzgodnić z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne należy załączyć do projektu budowlanego.
Warunki zachowują ważność do dnia 03.02.2022r.

Z poważaniem,

Z up. Zarządu Spółki
Joanna Jonkowska
Kierownik Działu
Obsługi Inwestorów

Do wiadomości:

1. Saur Neptun Gdańsk S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk