

26. 09. 2018

36253-272 p.



Numer dokumentu: P/WW/013924/2018/002

Gdańsk, 21.09.2018



Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna  
ul. Nadwiślańska 55  
80-680 Gdańsk

**Dotyczy: materiałów wejściowych do projektowania dla zadania: „Budowa fragmentu ul. Nowej Opackiej w Gdańsku wraz ze skrzyżowaniem ul. Nowej Opackiej z Al. Grunwaldzką”.**

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.09.2018 r. informujemy, że nie wnosimy uwag do planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu fragmentu ul. Nowej Opackiej wraz z jej skrzyżowaniem z Al. Grunwaldzką w Gdańsku. Informujemy również, że:

1. w rejonie planowanych prac posiadamy czynną sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDn400 zlokalizowaną wzdłuż Al. Grunwaldzkiej (oznaczona kolorem zielonym na dołączonej mapie), której przebieg koliduje z projektowaną nawierzchnią ul. Nowej Opackiej;
2. w związku z powyższym, przy projektowaniu należy zachować normatywne odległości od istniejącej sieci ciepłowniczej, zapewnić minimalne wymagane przykrycie ciepłociągu pod jezdnią oraz istniejący ciepłociąg zabezpieczyć na całej długości rurami osłonowymi. Końce rur wyprowadzić min. 1,0m poza obrys projektowanej nawierzchni jezdni;
3. zapewnić dostęp do istniejących komór i zaworów na sieci ciepłowniczej oraz umożliwić dostęp do ciepłociągu na wypadek jego awarii lub konieczności modernizacji;
4. projekt budowlany i wykonawczy należy uzgodnić w GPEC na okoliczność kolizji z istniejącą siecią ciepłowniczą, uwzględniając wszystkie powyższe warunki techniczne.

W razie pytań prosimy o kontakt z działem zarządzania infrastrukturą GPEC, ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk, tel.: 58 52 43 580, fax: 58 52 43 590, e-mail: bok@gpec.pl.

Z poważaniem,

Ireneusz Szytykiel  
kierownik działu zarządzania infrastrukturą

Wojciech Wełna  
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju