

2. Natężenia ruchu w wersji edytowalnej zostały przekazane projektantowi w dniu 07.09.2018 r.

- w zakresie rozwoju przestrzeni publicznej:

1. Projektowane chodniki należy wykonać z płytek betonowych 30x30 o powierzchni gładkiej w kolorze szarym.
2. Pomiędzy DDR a chodnikiem należy wprowadzić pas separacji o szerokości min. 20 cm z czarnej kostki kamiennej.
3. Zjazdy należy projektować z zachowaniem niwelety i materiału chodnika o wzmocnionej podbudowie i płytkach o zwiększonej grubości. Dopuszcza się stosowanie kostki kamiennej lub niefazowanej grafitowej kostki betonowej na najazdach (poza pasem chodnika i DDR).

- w zakresie utrzymania zieleni:

1. Projekt budowlany musi uwzględniać:
 - a. inwentaryzację i gospodarkę drzewostanem,
 - b. wprowadzenie szpalerów drzew (zgodnie z obowiązującym MPZP),
 - c. skład gatunkowy nasadzeń drzew i krzewów odpowiedni do siedliska (zgodnie z obowiązującym MPZP),
 - d. należy zagwarantować min. 4m² powierzchni przepuszczalnej dla każdego sadzonego drzewa,
 - e. wskazane jest stosowanie jednakowego sposobu sadzenia drzew w ciągu ul. Nowej Opackiej,
 - f. szczegółowy opis zakładania oraz pielęgnacji zieleni wykonywanej przez min. 3 lata,
 - g. konieczność wprowadzenia ławek oraz koszy.

W up. Dyrektor
KIEROWNIK
Działu Inżynierii
i Zająć Parków i Zielonego
Anna Polarska

Do wiadomości:

1. adresat
2. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Pion Przygotowania Inwestycji
ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk
3. a/a