



Olsztyn, dnia 06.04.2021 r.

L.dz. 512 /2021/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania nr 83/2021/TP/DZP pt. „Wykonanie montażu platformy pionowej oraz podjazdu dla obsługi osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym przy ul.

Oczapowskiego 11 Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie na podstawie projektu budowlanego pn: ” Dobór platform dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigów, wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu w celu likwidacji barier Architektonicznych w budynku Wydziału Nauk Technicznych przy ul. Oczapowskiego 11”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1

W związku z postępowaniem pn. „**Wykonanie montażu platformy pionowej oraz podjazdu dla obsługi osób niepełnosprawnych**”. Zwracam się z zapytaniem:

W opisie przedmiotu zamówienia wskazaliście Państwo platformę pionową o łańcuchowym systemie napędowym, bezolejowa instalacja. Czy dopuszczacie Państwo platformę o napędzie śrubowym

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza platformy o napędzie śrubowym.

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Odpowiedzi udzielił: inż. Paweł Wiśniewski,
Sporządziła: Barbara Drozd

SPECJALISTA
mgr Barbara Drozd