

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

wersja poprawiona w dn.25.11.2024.

W zakresie naprawy należy wykonać czynności:

- 1) odciągnąć czynnik z obiegu chłodniczego A oraz B;
- 2) dostarczyć i wymienić zawór 3-drogowy freecoolingu w układzie A oraz usunąć nieszczelność panelu skraplacza w układzie B;
- 3) przeważać odessany czynnik układu A oraz B; Wykonać azotową kontrolę szczelności;
- 4) wymienić osuszacze; Uzyskać próżnię w układach;
- 5) napełnić agregat czynnikiem chłodniczym wcześniej odessanym; Uzupełnić czynnik chłodniczy R410a do stanu nominalnego w układzie A oraz B;
- 6) uruchomić, ustawić i skontrolować parametry pracy agregatu po naprawie;
- 7) po upływie 1 miesiąca od naprawy wykonać sprawdzenie szczelności instalacji zgodnie z ustawą o f-gazach.