



Legenda:

- Instalacja Oddymiania Klatki Schodowej
 - Przycisk przewietrzania
 - Przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania
 - Czujka Pogodowa (no zewnętrz)
 - Centrala Oddymniająca klatka 1 - istn.
 - Centrala Oddymniająca klatka 2
 - Centrala Oddymniająca klatka 3
- Centrala Systemu SSP z akumulatorami 4x 24Ah/12V z powiadomieniem do PSP
 - SOA - Sygnalizator optyczno akustyczny
 - SOAZ - Sygnalizator optyczno akustyczny zewnętrzny
 - Czujka Termiczna
 - Optyczna Czujka Dymu
 - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
 - Moduł przekablowy wykonawczy
- Instalacja - Oprawy awaryjne
 - Oprawa awaryjna 2x 20W IP 20 - 5h
 - Oprawa awaryjna 5W 55W IP 65 - 5h - EOLB
 - Oprawa awaryjna 1W IP 20 1h dwustronna
 - Oprawa awaryjna 1W IP 20 1h jedностronna

RZECZOZNAWCA DLA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWYCH
 inż. Heleny Dąbrowskiej
 nr upr. KIG PSP 10983
 Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej straszczeń z ulęgami

Obiekt:	ELEKTRYKA
Projektant:	mgr inż. PAWEŁ KRĄWCZYK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie elektryczności (Lubuskie) Nr PDK.0071/PWOE.12
Wykonawca:	mgr inż. MAREK MATYSZEK Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne Nr PDK.0097/PWOE.11
Opisano:	mgr inż. Anna Krząwczyk
Obiekt:	Budynki Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego
Adres:	dz. nr 1531/16, 1567, obręb Gorlice, m. Gorlice
Inwestor:	POWIAT GORLICKI ul. Bielska 3 38 - 300 Gorlice
Data:	2020.11 Skala: 1:50 Nr rob.: E-10
Nowy system:	PLAN PROJEKTOWY - 6221 PARTERU BUDYNKA SALI GASTRONOMICZNEJ I WARSZTATÓW GASTRONOMICZNYCH
Status:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Kod rysunku:	ZS.10.00E
Autorka projektu:	F-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, tel. 605 702 851 33-300 Nowy Sącz, ul. Słowackiego 31