

Zamawiający:

GMINA GORLICE

ul. 11 listopada 2

38-300 Gorlice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

**Dotyczy: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gorlice w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja druga**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne do rozwiązań wskazanych w Dokumentacji, do wykonania umocnienia rowów odwadniających w technologii betonowych korytek ściekowych z zastosowaniem Betonu w rolce – GCCM? Beton w rolce – GCCM jest częścią nowej, rewolucyjnej klasy materiałów budowlanych zwanych Geosyntetyczne Cementowe Maty Kompozytowe (GCCM). Jest to elastyczny, wypełniony betonem geosyntetyk, który twardnieje podczas hydratacji tworząc cienką, trwałą i wodoodporną warstwę betonu. Beton w rolce GCCM umożliwia wykorzystanie betonu bez konieczności posiadania instalacji lub urządzeń do mieszania: wystarczy dodać wodę. Beton w rolce GCCM składa się z trójwymiarowej matrycy włókien zawierającej specjalnie opracowaną suchą mieszankę betonową. Podkład z PVC na jednej z powierzchni Beton w rolce GCCM zapewnia doskonałą nieprzepuszczalność materiału. Beton w rolce GCCM można nawadniać poprzez natryskiwanie lub pełne zanurzenie w wodzie. Po związaniu, włókna wzmacniają beton, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pęknięć i zapewniając bezpieczny tryb plastyczny. Może zostać wykorzystany do wykładania kanałów, ochrony antyerozyjnej skarp i zboczy, wykładania obwałowań, blokowania wzrostu chwastów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne dla wykonania rowów w technologii betonowych korytek ściekowym pod warunkiem, iż zmiana technologii nie wpłynie niekorzystnie na planowaną zajętość terenu pod inwestycję (nie zwiększy planowanego podziału działek pod pas drogowy)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt

/-/ Jan Przybylski

.....
Kierownik Zamawiającego