

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

Wejherowo, dn.23.11.2021 r.

ZP-40/2021

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę
przejazdów dla pieszych w zakresie wykonania doświetleń”

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że w dniu 22.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie Wykonawcy:

W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej zadań:1-17 prosimy o określenie wysokości projektowanych słupów wraz z podaniem grubości ocynku oraz informację czy zamawiający dopuszcza zamiast słupów wielokątnych słupy okrągłe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy stosować słupy o wysokości 6 m, okrągłe ocynkowane - grubość ocynku min. 45 mikrometrów.

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty w oparciu o udzielone wyjaśnienia.