

Bydgoszcz, 22.06.2020r.

WIM-II.7011.59.5.2020.PN

Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie planowanej inwestycji Miasta pn.: „Budowa wybiegu dla psów w obszarze ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy na dz. ew. nr 3 obr. 080”, (program BBO).

Informuję, że w toku postępowania w dniu 19.06.2020r. wpłynęło 1 pytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia kynoparku, które posiadają deklarację dopuszczającą do użytku wystawioną przez producenta urządzeń? Lub proszę podać normę , z którą mają posiadać zgodność?”

Odpowiedź Zamawiającego na ww. pytanie:

Dla urządzeń małej architektury wybiegu dla psów przeznaczonych dla zwierząt wymagane jest przedłożenie deklaracji zgodności / właściwości użytkowych wystawioną przez producenta.

Dla obiektów małej architektury przeznaczonych do użytkowania przez ludzi (np. ławki) oraz elementy ogrodzenia wymagane są certyfikaty potwierdzające zgodność z normą PN EN 1176-1:2008 i PN EN 1176-2:2008. W trosce o bezpieczeństwo osób urządzenie musi posiadać certyfikat na zgodność z powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT itp

DYREKTOR WYDZIAŁU

Mirosław Jagodziński