



LEGENDA:

Oprawa LED - 4000lm/840/IP44/32W - 24szt

Oprawa awaryjna LED - 3W - optyka area - 4szt

Oprawa ewakuacyjna LED - 2szt

Czujka obecności - 360°

UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalację prowadzić w korytkach instalacyjnych nad sufitem listwowym.
3. Stosować osprzęt szczelny.
4. Ostateczny dobór opraw oświetlenia podstawowego na podstawie projektu wnętrza.
5. Do opraw doprowadzić przewód PE.
6. Zaisilanie istniejące z tablicy TR-1 - bez zmian.
7. Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w z aprobatą techniczną.
8. Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego - 1,0lx na drogach ewakuacyjnych, przy urządzeniach ppoż - 5lx.

stadium projektu		PROJEKT TECHNICZNY	
Nazwa obiektu budowlanego		MODERNIZACJA KOMORY KARETEK, PODJAZDU ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WEJŚCIA NA SOR	
inwestor		Pabianickie centrum Medyczne ul. Jana Pawła II, 68 95-200 Pabianice	
projektant		gthm - Grzegorz Janiszewski 93-423 Łódź, ul.Trudna 6, tel. 502-143-790	
Projektant mgr inż. WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/Wł specjalizacja: instalacje elektryczne			Podpis
Tytuł rysunku			
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA			
Nr identyfikacyjny dokumentu			Nr rewizji
1009.E.L.01			01
Data			Skala rysunku
10-01-2025			1:100