

Wołomin, dn. 23.08.....2019 r.

Wszyscy oferenci

dot.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do ronda w miejscowości Majdan od km 0+000,00 do km 4+863,38 w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania do SIWZ:

1. IPU, § 23:

Zwracamy się o wskazanie w jakich formach Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w szczególności czy dopuszcza udzielenie przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 148 PZP zabezpieczenie należytego wykonania wnosi się w następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

2. IPU, § 8.1.

Zwracamy się o uzupełnienie IPU oraz SIWZ o postanowienia zawierające formułę, według której oferenci powinni kalkulować koszty przedłużenia realizacji zamówienia ponad termin określony w SIWZ z przyczyn, za których wystąpienie nie ponoszą odpowiedzialności.

W obecnym brzmieniu SIWZ nie zawiera żadnych postanowień na ten temat, co naruszając wymagania art. 7 PZP oraz art. 29 ust. 1 PZP, uniemożliwia złożenie ofert porównywalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zapisów ponad te zawarte w SIWZ i IPU, a dotyczące sposobu wyceny oraz ewentualnych zmian wynagrodzenia umownego. Termin realizacji robót budowlanych jest podany oraz podany jest sposób ich wyceny również został podany.

3. IPU, § 8.9:

Zwracamy się o uzupełnienie tego postanowienia o przesłanki waloryzacji wynikające z art. 142 ust. 5 pkt 4 PZP oraz o postanowienia o zasadach wprowadzania zmian wynikłych z waloryzacji ustawowej.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi dodatkowy zapis do IPU w brzmieniu:

§8.1

1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego Umowie w następujących przypadkach:

- 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) lub 4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie dotyczy także przypadku zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i w razie zaniechania wykonania obowiązków przez Wykonawcę stosowną kalkulację będzie uprawniony wykonać także Zamawiający.
 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższające wysokość płacy minimalnej.
 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3) lub 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień przewidzianych w ust. 2 ostatnie zdanie.

4. IPU, § 8.9:

Zwracamy się o **dobdanie** postanowień regulujących umowną waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy na wypadek nieprzewidywanego wzrostu cen materiałów i usług budowlanych.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 3.

5. IPU, § 8.3:

Zwracamy się o określenie okresów rozliczeniowych dla płatności przejściowych oraz o jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający będzie dokonywał płatności przejściowych – jest to niezbędna dla kalkulacji kosztów finansowania robót, gdyby Zamawiający nie godził się na stosowanie rozliczeń częściowych.

Odpowiedź: Rozliczenie finansowania umowy podano w pkt III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Sposób płatności częściowych (przejściowych) podano w §6 oraz w §8 IPU.

6. IPU, § 8.4:

Zwracamy się o podanie limitów płatności wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane w roku 2019 i 2020.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit płatności wiąże się z zaangażowaniem procentowym na poszczególne lata zgodnie z § 6 IPU. Dokładna wartość do umowy zostanie wpisana na podstawie wartości robót przedstawionych w ofercie Wykonawcy.

7. IPU, § 7.2, SIWZ:

Zwracamy się o określenie terminu wykonania zamówienia w miesiącach licząc od dnia zawarcia umowy i przekazania wykonawcy terenu budowy. Sam zamawiający przyznaje w § 7.1 IPU, że roboty mogą się rozpocząć dopiero po przekazaniu terenu robót.

Odpowiedź: Przekazanie terenu budowy następuje zgodnie z § 14 IPU. Termin realizacji podano w pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie widzi konieczności podawania terminu realizacji w m-cach.

8. IPU, § 7.2, SIWZ:

Zwracamy się o wyjaśnienie, czy ustalone przez Zamawiającego terminy wykonania robót (w tym kamieni milowych na uzyskanie przerobów) i wykonania zamówienia należy rozumieć jako terminy wiążące Wykonawcę w sytuacji niewystąpienia przesłanek jego zmiany określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z w pkt III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w § 6 IPU.

9. IPU, § 6, SIWZ:

Zwracamy się o to, by stan zaawansowania robót w kolejnych 8 datach kalendarzowych realizacji zadania, oceniany był na podstawie zakresu robót wykonanych, odebranych protokołem zaawansowania i zafakturowanych – nie zaś również „zapłaconych”, ponieważ fakt dokonania i terminowość zapłaty nie zależy od Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian IPU w tym zakresie.

10. IPU, § 19.1:

Zwracamy się o zmianę kar umownych na kary płacone za zwłokę Wykonawcy w nieterminowej realizacji przedmiotu umowy. Kary umowne za opóźnienie są nieuzasadnione, gdyż przyczyna opóźnienia nie zależy od działania/zaniechania Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia zmian w IPU.

11. IPU, § 19:

Zwracamy się o **wprowadzenie** limitu kar umownych płaconych przez Wykonawcę do 10% jego wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania limitu kar umownych.

12. IPU, § 7.3:

Zwracamy się o **dodanie** postanowień, zgodnie z którymi termin realizacji zamówienia ulegnie zmianie w razie dokonania zmian dokumentacji projektowej lub decyzji administracyjnych, mających wpływ na jego dochowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zapisów dotyczących możliwości wystąpienia zmiany terminu. W razie wystąpienia potrzeby dokonania zmian projektowych Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może powołać się na zapis §7 pkt. 3. Ppkt.1).

13. Zgodnie z SIWZ, Wykonawca ma obowiązek udostępnienia sieci – podczas realizacji robót – ich gestorom którzy będą zamierzali je przebudować. **Zwracamy się o potwierdzenie**, że utrudnienia jakie spowoduje realizacja prac przez gestorów będzie stanowić okoliczność skutkującą zmianą terminu wykonania zamówienia, wobec czego **Pkt XIX.1 SIWZ oraz § 7.3 IPU** powinny zostać uzupełnione o taki przypadek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zapisów dotyczących możliwości wystąpienia zmiany terminu. W razie wystąpienia przedstawionych okoliczności Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może powołać się na zapis §7 pkt. 3. Ppkt.1).

14. IPU, § 9.19):

Zwracamy się o **wyjaśnienie**, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzbrojenie podziemne terenu w takim zakresie, w jakim wynikać to będzie z zawinonego przez Wykonawcę uszkodzenia zinwentaryzowanego uzbrojenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

15. IPU, § 5.2:

Zwracamy się o jego **zmianę** w taki sposób, aby zakres prac które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, określany był przedmiotowo, a nie poprzez podanie nazw (firm) podwykonawców – na etapie podpisywania Umowy Wykonawca nie zna wszystkich lub co najmniej niektórych podwykonawców. Wskazuje na to treść art. 36b ust. 1a PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisów. Zapisy podane w §5 są zgodne i tożsame z zapisami art. 36b ust. 1a PZP. W ofercie Wykonawca ma obowiązek wskazać elementy zamówienia wykonywane przez podwykonawców. Jeżeli w momencie podpisania umowy Wykonawca nie jest w stanie podać nazwy konkretnego podwykonawcy powinien wskazać termin jego podania.

16. IPU, § 5.4 i 10:

Zwracamy się o jego **zmianę**, ponieważ zgoda zamawiającego na zatrudnienie/zmianę podwykonawcy, względnie jej brak – powodują wyłącznie skutki określone w art. 647(1) Kc, nie wpływają natomiast na ważność umowy z podwykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisów. Zapisy podane w §5 Pkt. 4 i 10 są zgodne i tożsame z zapisami art. 36b ust. 1a i art. 36ba PZP oraz 647 KC. Zamawiający z uwagi na zapis art. 647 ust. 1 ma prawo wnieść sprzeciw co do wybranego przez wykonawcę podwykonawcy oraz ingerować w treść zawartych między nimi umów co potwierdza wyrok KIO z 21 września 2015r. (KIO 1983/15). Należy zauważyć, że Zamawiający ma prawo zabezpieczyć się przed niewłaściwym wykorzystaniem środków publicznych.

17. IPU, § 16.1-3:

Zwracamy się o **usunięcie** sformułowań o zatrzymywaniu przez Zamawiającego określonej protokołem kwoty tytułem zabezpieczenia usunięcia usterek. Prowadzi to do niedopuszczalnego rozszerzenia obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które Wykonawca

udziela na podstawie art. 150 § 1 PZP i § 23 IPU w wysokości podanej w SIWZ (8%). **W tej sytuacji Zamawiający stosuje podwójne zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**
Por. w podobnej sprawie Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2015 r. KIO 1139/15.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności zmiany zapisów.

18. IPU, § 24.1):

Zwracamy się o **zmianę** słów „opóźnienie” na zwłokę”.

Opóźnienie w realizacji prac skutkujące prawem odstąpienia może wynikać przecież z warunków atmosferycznych, konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych, zmian dokumentacji projektowej, działań Zamawiającego, gestorów sieci, siły wyższej – itp. okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności zmiany słów, w przypadku zaistnienia przedstawionych sytuacji zastosowanie mają zapisy §7 pkt. 3 IPU.

19. IPU, § 24.1.2):

Zwracamy się o **dodanie** sformułowania, z którego będzie wynikać, że chodzi o zajęcie majątku zagrażające dalszej realizacji Umowy przez wykonawcę, nie zaś dowolne zajęcie, nawet drobnej części majątku, co nie ma wpływu na tą realizację.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zmiany zapisów IPU.

20. IPU, § 25:

Zwracamy się o **dodanie** postanowień, zgodnie z którymi przed wykonaniem prawa odstąpienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytej realizacji umowy i wyznaczy mu odpowiedni termin do usunięcia skutków jej naruszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zmiany zapisów IPU.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe [...] na podstawie ustalonego procentu zaangażowania prac. Decyzja o ich zastosowaniu leży w wyłącznej gestii Zamawiającego. (Umowa §8 ust. 3)

Czy Zamawiający potwierdza możliwość fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?; (2) w jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie?

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 5.

21. Wypłata wynagrodzenia w 2019 r nie może przekroczyć ... zł brutto, a 2020 r – ... zł brutto. (Umowa §8 ust. 4) – proszę uwzględnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym przerób do wysokości zabezpieczonych środków finansowych;

(1) jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym?;

(2) czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności?;

(3) czy Zamawiający może podać limity płatności na poszczególne lata realizacji, nie podając limitu na ostatni rok, celem dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego do możliwości płatniczych Zamawiającego?

Odpowiedź: (1) Nie.

(2) Nie.

(3) Nie.

22. Rozliczenie końcowe – Faktura końcowa [...] po rozliczeniu formalnoprawnym umowy, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru [...]. (Umowa §8 ust. 10)

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastąpienie wyrażenia: „bezusterkowego protokołu odbioru”, wyrażeniem: „protokołu odbioru bez istotnych usterek”, stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie.

23. Kary umowne:

0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze terenu robót – proszę zadać pytanie: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?

Odpowiedź: Nie.

24. Kary umowne:

0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych – proszę zadać pytanie: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?

Odpowiedź: Nie.

25. Kary umowne:

0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych – proszę zadać pytanie: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?

Odpowiedź: Nie.

26. Kary umowne:

0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, okresie gwarancji lub rękojmi – proszę zadać pytanie: czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?

Odpowiedź: Nie.

27. Kary umowne:

0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie odsetek ustawowych?

Odpowiedź: Nie.

28. Kary umowne:

0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieosiągnięcia zaawansowania finansowego (patrz SIWZ rozdz. III lit. (b) i Umowa §6 poniżej); Kara [...] może zostać zabezpieczona przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę równą wysokości należnej kary, płatnej na każde wezwanie Zamawiającego. [...]

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?

Odpowiedź: Nie.

29. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź: Nie.

30. Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę w postaci kar umownych nie powiązanych z poniesieniem jakichkolwiek strat przez Zamawiającego, a dodatkowo nie zawinionych przez Wykonawcę, słowem „zwłoka” lub „opóźnienie z winy Wykonawcy”, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego?;

Odpowiedź: Nie.

31. Czy Zamawiający akceptuje anulowanie kar umownych w przypadku dotrzymania terminu realizacji?

Odpowiedź: W § 19 IPU podano za co Zamawiający nalicza kary umowne, Wykonawca powinien realizować tak umowę, aby nie zaszła konieczność stosowania kar umownych.

32. SIWZ rozdz. III ust. 2 i Umowa §7 ust. 2; Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do: 31 lipca 2021 r.

Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

Odpowiedź: Nie, tylko w uzasadnionych wypadkach przewidzianych §7 pkt. 3 może nastąpić zamiana terminu realizacji umowy.

33. Umowa §20 ust. 2; W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę, lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność, jakiegokolwiek szkody podczas prowadzenia robót i jej nie usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia szkody podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami usunięcia szkód i przywrócenia stanu poprzedniego. – ryzyko swobodnego ustalenia ceny przez Zamawiającego z osobą trzecią, którego konsekwencje będzie ponosił Wykonawca;

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż wynagrodzenie będzie nie wyższe niż skalkulowane w oparciu o systemy informacji o cenach w budownictwie, takie jak np. cenniki Sekocenbud, Bistyp, KNR czy Orgbud oraz będzie uwzględniało narzuty zgodne z ofertą Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zmian IPU w tym zakresie.

34. Umowa §24 ust. 1; Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub w części) w przypadku [...]: (2) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy
Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy?

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności wprowadzania zmian IPU w tym zakresie.

35. Umowa §24 ust. 1; Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub w części) w przypadku [...]: (3) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależyście wykonuje swoje zobowiązania umowne

Czy Zamawiający akceptuje uprzednie wezwanie Wykonawcy do usunięcia naruszenia Kontraktu w racjonalnym terminie, nie krótszym niż np. 30 dni i wypowiedzenie Kontraktu po bezskutecznym upływie tego terminu za 30 dniowym okresem wypowiedzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zmian IPU w tym zakresie. Zasady odstąpienia określono w §25 IPU.

36. Umowa §26; W przypadku odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych i odebranych robót.

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: w przypadku odstąpienia z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający poniesie koszty rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami – zapłatę za zamówione i niemożliwe do odwołania dostawy, kary z tytułu rozwiązania umów z dostawcami i podwykonawcami oraz zapłaci karę z tytułu odstąpienia od Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zmian IPU w tym zakresie. Zasady odstąpienia określono w §25 IPU.

37. Umowa §27; W przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed zawarciem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia na inne dotyczące planowanej budowy lub rezygnacji z niektórych elementów zamówienia, a wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych elementów zamówienia.

(1) czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót?;

(2) czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?;

(3) jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?;

(4) czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zmian IPU w tym zakresie.

38. Czy zakres przebudowy gazociągu obejmuje przebudowę przyłączy, a jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, w zakres przebudowy gazociągu nie wchodzi przebudowa przyłączy gazowych. Należy jedynie wykonać połączenie projektowanego odcinka sieci gazowej z istniejącymi przyłączami gazowymi.

39. Czy przebudowa gazociągu obejmuje swoim zakresem wyminę szafek gazowych i przebudowę podziemnych odcinków instalacji gazowej?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, w zakres przebudowy gazociągu nie wchodzi wymiana szafek gazowych. Należy jedynie wykonać połączenie projektowanego odcinka sieci gazowej z istniejącymi przyłączami gazowymi.

40. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załączników nr 2-7 do SIWZ oraz aktualnego JEDZ, jak i również wygenerowaną elektroniczną wersję JEDZ/ESPD w formacie xml przeznaczoną do wypełnienia obowiązkowego formularza JEDZ za pomocą serwisu <https://espd.uzp.gov.pl/w> wersji edytowalnej, gdyż przetarg składany jest elektronicznie, za pomocą platformy ePUAP.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wnioskowane załączniki i JEDZ.

41. Zwracamy się o potwierdzenie, że formularz cenowy należy przedstawić jako ceny jednostkowe netto, natomiast łączna kwota za wykonanie zadania powinna być brutto.

Odpowiedź:

Lp.	KOD	OPIS	Jedn. Miary	Obmiar	Koszt za 1 jedn. Miary netto w zł	Wartość robót netto w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Dział					
1.1	Rozdział					
1 d. 1.1		Pozycja				
.....						
.....						
RAZEM KWOTA NETTO						
PODATEK VAT						
KWOTA BRUTTO						

42. Zwracamy się o potwierdzenie, że rozbudowa drogi powiatowej nr 4314 W dotyczy odcinka od km 0+000 do km 4+863,38.

Odpowiedź: Tak.

43. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający posiada ostateczną decyzję ZRID. (Załącznik 7)

44. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający posiada ostateczną decyzję ZRID. (Załącznik 7)

45. Zwracamy się o potwierdzenie, że Projekt Budowlany i Wykonawczy swoim zakresem obejmuje wszystkie wymagania stawiane w uzgodnieniach przez poszczególnych gestorów sieci.

Odpowiedź: Tak.

46. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cena oferty jest ceną ryczałtową. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź: Tak.

47. Zwracamy się o potwierdzenie do Zamawiającego, że przebudowywana droga powiatowa powinna mieć konstrukcję jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem KR3.

Odpowiedź: Tak.

48. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie oferty należy uwzględnić koszt inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacja fotograficzna i filmowa) ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń oraz innego zagospodarowania terenu.

Odpowiedź: Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją inwestycji.

49. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszty związane zimowym utrzymaniem jezdni stoją po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Podczas realizacji robót Zamawiający będzie prowadził utrzymanie zimowe na utwardzonych odcinkach dróg. Na odcinkach zamkniętych, gdzie aktualnie wykonawca będzie prowadził roboty i gdzie należy zapewnić dojazd do posesji wszelkie koszty związane z utrzymaniem zimowym i zabezpieczeniem robót (takich jak n.p. wystające studnie kanalizacyjne, zasuw) należą do Wykonawcy tych robót.

50. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami.

Odpowiedź: Roboty budowlane należy realizować zgodnie z zatwierdzonym Projektem poszczególnych sieci uzbrojenia terenu oraz warunkami technicznymi wydanymi przez danego gestora sieci do tych projektów.

51. Zwracamy się o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź: Zieleń należy pielęgnować do czasu jej wzrostu. Przez czas trwania umowy.

52. Zwracamy się o podanie ilości koszeń trawy w roku.

Odpowiedź: Do czasu ostatecznego odbioru robót koszenia powinny być prowadzone systematycznie.

53. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne pozwolenia i uzgodnienia wymagane decyzją ZRID.

Odpowiedź: Zamawiający posiada ostateczną decyzję ZRID. (Załącznik 7)

54. Zwracamy się o jednoznaczne wskazanie jakie wymagania stawiane decyzją ZRID leżą po stronie Wykonawcy oraz o wskazanie pozycji kosztorysowych w których te koszty należy ująć.

Odpowiedź: Załącznikiem do decyzji ZRID jest zatwierdzony projekt budowlany i mapa prawna zawierająca zatwierdzenie podziału nieruchomości pod pas drogowy. Po stronie

wykonawcy leży realizacja robót zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową co ujęte zostało w przedmiarach załączonych do niniejszego postępowania.

55. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie do Zamawiającego, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu nadzoru konserwatorskiego.

Odpowiedź: Tak. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. (Załącznik 8). Wykonawca w ofercie ma uwzględnić wszystkie niezbędne koszty zapewniające prawidłową realizację robót budowlanych objętych umową.

56. Zwracamy się o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem jest zlokalizowany poza obszarami Natura 2000.

Odpowiedź: Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. (Załącznik 9).

57. Zwracamy się o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie występują pomniki przyrody .

Odpowiedź: Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. (Załącznik 8).

58. Zwracamy się o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych.

Odpowiedź: Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. (Załącznik 9).

59. Zwracamy się o potwierdzenie, że w ramach zadania nie należy przebudować istniejących przepustów fi 600 w km 4+035,50, fi 1000 w km 4+384,20, fi 600 w km 5+090.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w km:

4+035,50 - bez konieczności przebudowy

4+384,20 - bez konieczności przebudowy. Wydłużenie ist. przepustu o 2,5 m wraz z budową ścianki czołowej i umocnienia dna rowu płytami EKO

5+090 - po za zakresem przetargu

60. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający przychylił się do płatności co miesięcznych za wykonane roboty budowlane.

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 5.

61. Tryb udzielania zamówienia (punkt II. SIWZ):

Wnosimy o podanie informacji, jaką procedurę prowadzenia postępowania dla trybu nieograniczonego zamierza zastosować Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, co wiąże się z wytycznymi dotyczącymi możliwości żądania odpowiednich oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia)?

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający korzysta z art. 24aa Pzp. Informacje o dokumentach i oświadczeniach, jakich Zamawiający żąda od wykonawców znajduje się w pkt 7 SIWZ. Pkt 7 ust. 4 SIWZ: „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (...).”

62. Opis przedmiotu zamówienia (punkt III. SIWZ):

Zamawiający powołuje się na posiadanie Decyzji ZRiD obejmujące niniejsze zadanie. Wnosimy o udostępnienie aktualnej Decyzji ZRiD.

Odpowiedź: Zamawiający posiada ostateczną decyzję ZRID. Załącznik 7

63. Opis przedmiotu zamówienia (punkt III. SIWZ):

Zamawiający powołuje się na posiadanie Projektu wykonawczego obejmującego niniejsze zadanie. Wnosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji Projektu wykonawczego.

Odpowiedź: Roboty budowlane należy realizować wg. Projektu Budowlanego

64. Opis przedmiotu zamówienia (punkt III. SIWZ):

W czasie trwania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Placu Budowy wszystkim gestorom sieci, którzy zgłoszą chęć wykonywania przebudowy urządzeń stanowiących ich własność jednakże po wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym.

Wnosimy o doprecyzowanie, kto ponosi odpowiedzialność i ryzyko w przypadku, gdy Wykonawca w wyniku podjętych działań gestorów sieci poniesie szkody: czasowe (niedotrzymanie terminów finansowego zaawansowania zawartych w SIWZ oraz Umowie), finansowe (dodatkowe koszty w wyniku uszkodzeń/przebudowy przez gestorów sieci, które nie zostały ujęte w kalkulacji na etapie składania ofert, a są istotne dla zakończenia zadania)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ewentualne wprowadzenie gestora sieci nastąpi w drodze decyzji o czasowe zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót niezwiązanych z realizacją zadania własnego Zarządcy drogi w myśl przepisów ustawy o drogach publicznych. W przypadku gdy gestor sieci nie uzyska zgody Zarządcy drogi w drodze decyzji o zajęcie pasa drogowego nie będzie mógł prowadzić robót w czasie trwania umowy z Wykonawcą robót.

65. Opis przedmiotu zamówienia (punkt III. SIWZ):

W czasie trwania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Placu Budowy wszystkim gestorom sieci, którzy zgłoszą chęć wykonywania przebudowy urządzeń stanowiących ich własność jednakże po wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym.

Czy Zamawiający potwierdza, że ewentualne ustalenia pomiędzy Zamawiającym a gestorami sieci nie będą miały wpływu na harmonogram robót Wykonawcy?

Odpowiedź: Jak w pytaniu nr 64. W przypadku gdy roboty związane z przebudową urządzeń obcych miały by wpływ na zmianę harmonogramu Wykonawcy przysługuje prawo związane z § 7 pkt. 3 IPU.

66. Opis przedmiotu zamówienia (punkt III. SIWZ):

Postępowanie z materiałami z rozbiórki:

- Wykonawca elementy brukowe nadające się do ponownego wbudowania zeszkładuje na paletach i przewiezie na teren bazy WID na ul. Asfaltową 1 w Zagościńcu.
- Destrukt asfaltowy Wykonawca przewiezie na teren bazy WID na ul. Asfaltową 1 w Zagościńcu.
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport urobku, składowanie materiałów, transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy.

- W podanej cenie ofertowej zawarte będą koszty z tym związane i Wykonawca nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowej zapłaty.

Czy Zamawiający potwierdza, że ilości podane w KO odpowiadają rzeczywistym ilościom i nie będą generowały dodatkowych kosztów?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ dział III Opis przedmiotu zamówienia Wykonawca „(...) Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robót z faktycznym stanem i warunkami terenowymi. Przedmiary robót stanowią jedynie pomoc w wycenie robót budowlanych. (...)”

67. Opis przedmiotu zamówienia (punkt III. SIWZ):

Wykonawca zapewni taki sposób prowadzenia robót budowlanych, który pozwoli mu na osiągnięcie w określonym terminie następującego zaawansowania finansowego:

Lp.	Termin	Zaawansowanie finansowe (brutto)
1.	15.12.2019	4%
2.	30.03.2020	15%
3.	30.06.2020	33%
4.	30.10.2020	50%
5.	15.12.2020	70%
6.	30.03.2021	80%
7.	30.06.2021	90%
8.	30.09.2021	100%

Przy ocenie spełnienia powyższego warunku będą brane pod uwagę tylko roboty wykonane i zapłacone według stanu na dzień przewidywany w tabeli.

W przypadku nieosiągnięcia wskazanego zaawansowania finansowego w określonym terminie Zamawiający naliczy kary.

2. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do: **31 lipca 2021 r.**

Wnosimy o jednoznaczne określenie, jaki jest termin realizacji zadania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że termin 31 lipca 2019r dotyczy wykonania robót budowlanych. Natomiast 30 września 2019r. rozliczenia formalno – prawnego umowy i terminu do którego powinna zostać dokonana ostatnia płatność, co podyktowane jest czynnościami odbiorowymi przedmiotu zamówienia.

68. Opis przedmiotu zamówienia (punkt III. SIWZ):

Wykonawca zapewni taki sposób prowadzenia robót budowlanych, który pozwoli mu na osiągnięcie w określonym terminie następującego zaawansowania finansowego:

Lp.	Termin	Zaawansowanie finansowe (brutto)
1.	15.12.2019	4%
2.	30.03.2020	15%
3.	30.06.2020	33%
4.	30.10.2020	50%
5.	15.12.2020	70%
6.	30.03.2021	80%
7.	30.06.2021	90%
8.	30.09.2021	100%

Przy ocenie spełnienia powyższego warunku będą brane pod uwagę tylko roboty wykonane i zapłacone według stanu na dzień przewidywany w tabeli.

W przypadku nieosiągnięcia wskazanego zaawansowania finansowego w określonym terminie Zamawiający naliczy kary.

Czy wymagane Kamienie Milowe uwzględniają okresy zimowe?

Odpowiedź: Tak.

69. Warunki udziału w postępowaniu, zdolność techniczna lub zawodowa (SIWZ):

– Wykonawca wykonał minimum dwie roboty budowlane realizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które polegały na rozbudowie, budowie, przebudowie drogi publicznej klasy Z lub wyższej, których wartość była równa lub wyższa 3 000 000,00 zł każda lub Wykonawca wykonał minimum trzy roboty budowlane realizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które polegały na rozbudowie, budowie, przebudowie drogi publicznej klasy Z lub wyższej, których wartość była równa lub wyższa 3 000 000,00 zł każda;

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów i jednoznaczne określenie, czy wymienione wartości dotyczą kwot netto, czy brutto?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mowa jest o wartości brutto. Ponadto Zamawiający informuje, iż prawidłowy warunek udziału w postępowaniu powinien brzmieć w następujący sposób:

„– Wykonawca wykonał minimum dwie roboty budowlane realizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które polegały na rozbudowie, budowie, przebudowie drogi publicznej klasy Z lub wyższej, których wartość była równa lub wyższa 3 000 000,00 zł brutto każda lub Wykonawca wykonał minimum trzy roboty budowlane realizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które polegały na rozbudowie, budowie, przebudowie drogi publicznej klasy Z lub wyższej, których wartość była równa lub wyższa **2 000 000,00 zł brutto każda;**

- Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy, który legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej – zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane, kierownik musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.”

70. Zwracamy się o załączenie tabeli gruzu do odwozu.

Odpowiedź: Brak jest tabeli gruzu. Ilość została policzona metodą powierzchniową.

71. Zwracamy się z prośbą o załączenie tabeli humusu.

Odpowiedź: Brak jest tabeli humusu. Ilość została policzona metodą powierzchniową.

72. Zwracamy się z prośbą o załączenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź: Załączono tabelę robót ziemnych (Załącznik 1.)

73. Pozycja k.o. nr 72 " Ścieki uliczne płaskie z kostki bruk bet o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy na płask."

Zwracamy się o potwierdzenie, że w/w pozycji należy uwzględnić koszt ławy betonowej.

Odpowiedź: Koszt ławy betonowej został uwzględniony w pozycji 71.

74. Pozycja k.o. nr 73 " Ścieki uliczne - dodatek za dalszy 1 na płask kostka bruk. bet o gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm."

Zwracamy się o potwierdzenie, że w/w pozycji należy uwzględnić koszt ławy betonowej.

Odpowiedź: Koszt ławy betonowej został uwzględniony w pozycji 71.

75. Pozycja k.o. 74 „ Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - dowieziona z betoniarni."

Zwracamy się o potwierdzenie, że stabilizacja o $R_m=2,5$ MPa ma być dowieziona na plac budowy z wytwórni stacjonarnej.

Odpowiedź: Tak potwierdzamy GSC ma być dowieziony z betoniarni.

76. Pozycja k.o. nr 79 „Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubości po zagęszczeniu 7 cm" mówi o grubości 7 cm podbudowy natomiast w projekcie budowlanym grubość ta wynosi 8 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości w. podbudowy.

Odpowiedź: Należy przyjąć grubość 7 cm.

77. Pozycja k.o. nr 81 „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)" mówi o grubości 5 cm w. wiążącej natomiast w projekcie budowlanym grubość ta wynosi 6 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości w. wiążącej.

Odpowiedź: Należy przyjąć grubość 5 cm.

78. Zwracamy się o podanie długości gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odpowiedź: W czasie trwania gwarancji umownej należy przewidzieć jednorazowe jej odnowienie po dokonaniu przez Zamawiającego przeglądu gwarancyjnego/

79. Zwracamy się o załączenie specyfikacji dotyczącej układania warstwy odsączającej.

Odpowiedź: Załączono SST. (Załącznik 2)

80. Zwracamy się o załączenie specyfikacji dotyczącej ustawienia ogrodzeń.

Odpowiedź: Załączono SST. (Załącznik 3)

81. Zwracamy się o załączenie projektu Wykonawczego branży drogowej.

Odpowiedź: Roboty budowlane należy realizować wg. Projektu Budowlanego

82. Zwracamy się o załączenie specyfikacji branży elektrycznej.

Odpowiedź: Załączono SST (Załącznik 4)

83. Zwracamy się o załączenie całego projektu geotechnicznego.

Odpowiedź: Załączono SST (Załącznik 5)

84. Zwracamy się o dołączenie szczegółu wykonania obrzeża z ławą betonową.

Odpowiedź: Załączono szczegóły (Załącznik 6)

85. Zamawiający uszczegóławia Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez informację, że kostka brukowa na chodniki powinna być koloru czerwonego typu „Holand”, na zjazdach koloru szarego typu „Behaton”.

86. Projekt zagospodarowania terenu Projekt Architektoniczno – Budowlany branża drogowa przewiduje wyłączenie z prac budowlanych odcinka od km 1+507,8 do km 1+681,15. Prosimy o potwierdzenie, że w/w odcinek jest wyłączony z zakresu prac branży drogowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza odcinek drogi od km 1+507,80 do km 1+681,15 wyłączony jest z prac budowlanych.

87. Prosimy o określenie szerokości odtworzenia nawierzchni oraz rodzaju konstrukcji do wykonania po robotach kanalizacyjnych na odcinku od 1+507,80 do km 1+681,15.

Odpowiedź: Na odcinku od km 1+507,80 do km 1+681,15 dokumentacja projektowa przewiduje budowę kanalizacji deszczowej w wykopie szerokości 1,5 m. Konstrukcję odtworzenia nawierzchni należy zastosować taką samą jak przy budowie nowej pełnowymiarowej konstrukcji drogi wskazanej w przedmiarze robót.

88. Prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania lampy ulicznej solarnej LSU-1002

Odpowiedź: Lamy uliczne solarne należy ustawić przy projektowanych przejściach dla pieszych po 2 lampy na jedno przejście.

- przejście w km 0+780,21
- przejście w km 1+730,63
- przejście w km 1+855,42
- przejście w km 2+809,00
- przejście w km 4+143,61

89. Prosimy o zamieszczenie STWiORB odnośnie wykonania lampy ulicznej solarnej LSU-1002

Odpowiedź: W załączeniu SST D.07.07.01 - Oświetlenie dróg.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na dzień: 10.09.2019 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert 10.09.2019 r. godz. 11:10.

Z up. Starosta Wołomińskiego
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Ewa Łuczak