PROFILE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ w m. Kobylarnia SKALA 1:100/1:500 ETAP 1



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	69,90	70,00	69,80	69,70	70,10	70,00	70,10	70,30	70,20	70,60
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	65,10	65,27	65,52	65,69	65,86/67,74	67,85	67,97	68,09	68,26	68,50
Zagłębienie przewodu [m]	4,80	4,73	4,28	4,01	4,11/2,36	2,15	2,13	2,21	1,94	2,10
Średnica przewodu [m]	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	
Długość [m]/Spadek [‰]	32,8m / 0,5‰	50,0m / 0,5‰	33,8m / 0,5‰	55,8m / 0,5‰	50,8m / 0,5‰	22,8m / 0,5‰	22,8m / 0,5‰	33,5m / 0,5‰	47,6m / 0,5‰	
Odległość [m]	00,0	32,9	82,9	116,7	172,6	193,5	216,4	239,3	272,8	320,4



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	70,10	70,50	71,10	70,10	70,10
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	65,99	66,21/66,22	66,41	68,61	68,70
Zagłębienie przewodu [m]	4,11	4,29/3,28	2,69	1,49	1,40
Średnica przewodu [m]	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	
Długość [m]/Spadek [‰]	44,1m / 0,5‰	36,8m / 0,5‰	39,5m / 0,5‰	18,2m / 0,5‰	
Odległość [m]	00,0	44,1	80,9	120,4	138,6



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	70,50	70,60	70,60	70,60	70,50	70,30	70,40	70,70	71,50	71,30	72,10	
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	66,21	66,45	66,75	66,93/67,04	67,17	67,28	67,46	67,56/68,42	68,05/68,25	68,30	70,10/70,48	
Zagłębienie przewodu [m]	4,29	4,15	3,85	3,67/3,56	3,33	3,03	2,94	3,14/2,28	2,45/2,25	2,00	2,00/1,70	
Średnica przewodu [m]	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000		
Długość [m]/Spadek [‰]	46,8m / 0,5‰	59,1m / 0,5‰	33,1m / 0,5‰	14,8m / 0,5‰	41,4m / 0,5‰	15,3m / 0,5‰	14,6m / 0,5‰	44,8m / 1,4‰	7,8m / 1,4‰	18,7m / 4,2‰		
Odległość [m]	00,0	46,8	106,0	141,1	166,0	207,4	222,7	241,1	285,9	293,3	312,0	



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	70,70	70,70	
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	67,56/68,42	68,50/68,80	
Zagłębienie przewodu [m]	3,14/2,28	2,20/1,90	
Średnica przewodu [m]	PP4000		
Długość [m]/Spadek [‰]	14,8m / 0,5‰		
Odległość [m]	00,0	14,8	



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	70,70	70,70	70,70	70,80	70,20	70,50	71,10	71,10	71,30	71,00			
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	67,56	67,69	67,88	68,01	68,20	68,41/68,54	68,68	68,84	68,99	69,20			
Zagłębienie przewodu [m]	3,14	3,01	2,82	2,79	2,00	2,09/1,96	2,42	2,26	2,31	1,80			
Średnica przewodu [m]	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000	PP4000			
Długość [m]/Spadek [‰]	25,0m / 0,5‰	38,0m / 0,5‰	14,1m / 0,5‰	37,6m / 0,5‰	28,2m / 0,5‰	28,2m / 0,5‰	17,6m / 0,5‰	28,2m / 0,5‰	40,8m / 0,5‰				
Odległość [m]	00,0	25,0	63,0	87,1	124,7	150,9	179,1	198,8	239,7	280,6			



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	70,60	70,70	69,80	70,70	
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	68,75/68,05	68,25	68,43	68,80	
Zagłębienie przewodu [m]	1,85/2,55	2,45	1,37	1,40	
Średnica przewodu [m]	PP4000	PP4000	PP4000		
Długość [m]/Spadek [‰]	45,4m / 0,5‰	30,2m / 0,5‰	36,8m / 1,4‰		
Odległość [m]	00,0	45,4	75,6	112,5	

PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" Jerzy Kujawski
14–200 IŁAWA, ul.Ostródzka 53, tel/fax(0–89)648–71–51
http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kobylarnia, Gmina Nowa Wieś Wielka

INWESTOR: Gmina Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYS.: PROFILE SIECI KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNEJ

NR RYSUNKU: 5

PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ
inż. Jerzy Kujawski	mgr inż. Katarzyna Cap	mgr inż. Katarzyna Cap	mgr inż. Olaf Kujawski
nr upr. 220/87/Ł, 74/92/Ł, 75/92/Ł	––	––	WKN/0001/POM/20

PODZIAŁKA: 1:100/1:500

DATA: luty 2022r.