
13.6°
1.3°
-40.7°(K1)
1:100
1:500
s1
s2
s3
S1
Rura
Ø457, L=20.5m
Rz.d.=166.46
Studnia Ø1.0m
Studnia Ø1.0m, Zał.= 13.6°
Wod. Ø200
Kabel energ.
Obudowa okrąg.
Studnia Ø1.0m, Zał.= 1.3°
Wod. Ø200
Studnia Ø1.0m, Zał.= 54.9°
Proj. włączenie kanału S29 PVC SN8 Ø200x5,9
Wod. Ø110
Kabel energ.
Obudowa okrąg. Ø400, Rz.d.=168.40

OZNACZENIE PROFILU: s1
POZIOM PORóWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	168.80	168.70	168.90	168.94
RZĘDNA DNA KANAŁU	166.07	166.34 166.35	166.43	166.46 166.48
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.73	2.36 2.35	2.47	2.48 2.46
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.62% 43.50m	0.4%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ				
ODLEGŁOŚCI	0.00	43.50	65.28	72.06
	43.50	21.78	6.78	50.77
HEKTOMETRY	s1	s2	s3	S1

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: ETAP IV Projekt: Kan sanit.

0
1
s1
s2
s3
S1


-0.6°
-1.8°
-90.4°(K1)
-3.6°
4.9°
-91.6°(K1)
S2
S3
S22
S1
Rura ochronna
Ø457, L=5.0m
Studnia Ø1.0m, Zał.= -0.6°
Kabel energ.
Kabel energ.
Kabel energ.
Studnia Ø1.0m, Zał.= -1.8°
Proj. włączenie kanału S21 PVC SN8 Ø250x7,3, Rz.d.=166.83
Kabel energ.
Wod. Ø110
Kan. deszcz. Ø500
Studnia Ø1.0m, Zał.= -3.6°
Gaz. Ø63
Kabel energ.
Studnia Ø1.0m, Zał.= 4.9°
Proj. włączenie kanału S24 PVC SN8 Ø250x7,3, Rz.d.=167.50
Wod. Ø110
Kan. deszcz. Ø400, Rz.d.=170.04
169.24
169.80
170.62
170.97
166.68
166.83
167.15
167.29
2.56
2.97
3.47
3.68
0.48%
116.52m
0.4%
65.80m
0.26%
36.14m
PVC SN8 Ø250x7,3 L=361.72m
122.83
160.02
225.82
261.96
37.19
65.80
36.14
40.03
S2
S3
S22
S1
2
S2
S3
S22
S1


-3.6°
-91.2°(K1)
22.4°
-75.8°
-36.8°
85.8°(K2)
-3.4°
-92.3°(K1)
81.5°(K2)
-5.1°
-87.4°(K1)
87.5°(K2)
-86.9°(K1)
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
Rura ochronna
Ø457, L=3.0m
Studnia Ø0.600m, Zał.= -3.6°
Proj. włączenie kanału S25.1 PVC SN8 Ø160x4,7, Rz.d.=169.50
Studnia Ø1.0m, Zał.= 22.4°
Gaz. Ø110
Wod. Ø200
Kabel energ.
Studnia Ø1.0m, Zał.= -36.8°
Kabel energ.
Studnia Ø1.0m, Zał.= -75.8°
Wod. Ø200
Gaz. Ø110
Kabel energ.
Kabel energ.
Kabel energ.
Studnia Ø1.0m, Zał.= -0.1°
Studnia Ø0.600m, Zał.= -3.4°
Proj. włączenie kanału S30.2.3 PVC SN8 Ø160x4,7, Rz.d.=169.31
Proj. włączenie kanału S30.1 PVC SN8 Ø160x4,7, Rz.d.=169.40
Kabel energ.
Kabel energ.
Gaz. Ø40
Studnia kaskadowa Ø1.0m, Zał.= -5.1°
Proj. włączenie kanału S31.2 PVC SN8 Ø160x4,7, Rz.d.=170.11
Proj. włączenie kanału S31.1 PVC SN8 Ø160x4,7, Rz.d.=169.30
Studnia kaskadowa Ø1.0m, Zał.= -0.4°
Proj. włączenie kanału S32.2 PVC SN8 Ø160x4,7, Rz.d.=169.93
Proj. włączenie kanału S32.1 PVC SN8 Ø160x4,7, Rz.d.=169.51
171.08
171.07
170.68
170.51
171.42
171.51
171.41
171.24
167.39
167.57
167.61
167.63
167.68
167.80
167.92
168.16
3.69
3.50
3.07
2.88
3.74
3.71
3.49
3.08
0.4%
40.03m
0.5%
72.18m
301.99
345.23
355.85
361.72
374.18
397.69
421.85
470.21
43.24
10.62
5.86
12.46
23.51
24.16
48.36
20.11
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
3
4
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32


91.5°(K1)
-85.4°(K2)
-87.3°(K1)
-90.0°(K1)
-0.9°
89.4°(K1)
-90.8°(K2)
89.2°(K1)
-92.0°(K1)
89.5°(K1)
-91.5°(K1)
0.9°
-42.7°(K2)
-93.2°(K1)
88.2°(K1)
-1.6°
-86.7°(K2)
89.4°(K1)
-0.6°
-90.1°(K2)
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
Studnia kaskadowa ø1.0m, Zał.= 0.4°
Proj. włączenie kanału S33.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.58
Proj. włączenie kanału S33.2 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.89
Studnia ø0.600m, Zał.= 0.2°
Proj. włączenie kanału S34.1.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.95
Gaz. ø25
Kabel energ.
Studnia ø0.600m, Zał.= -0.9°
Proj. włączenie kanału S35.1.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.41
Wod. ø40
Studnia kaskadowa ø1.0m, Zał.= 0.3°
Proj. włączenie kanału S36.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.62
Proj. włączenie kanału S36.2 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.99
Studnia ø0.600m, Zał.= 0.4°
Proj. włączenie kanału S37.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.71
Studnia ø0.600m, Zał.= -0.5°
Proj. włączenie kanału S38.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=170.01
Wod. ø40
Kabel energ.
Studnia ø0.600m, Zał.= 0.2°
Proj. włączenie kanału S39.1.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=168.76
Studnia ø0.600m, Zał.= -0.3°
Proj. włączenie kanału S39.1.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.72
Wod. ø40
Studnia kaskadowa ø1.0m, Zał.= 0.9°
Proj. włączenie kanału S41.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.99
Proj. włączenie kanału S41.2 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.95
Studnia ø0.600m, Zał.= -1.6°
Proj. włączenie kanału S42.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.76
Proj. włączenie kanału S42.2.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.92
Kabel energ.
Gaz. ø25
Studnia ø1.0m, Zał.= -0.6°
Proj. włączenie kanału S43.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.13
Proj. włączenie kanału S43.2.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.91
PVC SN8 Ø200x5,9 L=379.62m
5
6

171.18	171.27	171.27	171.27	171.27	171.27	171.27	171.28	171.28	171.28	171.25
168.26	168.34	168.43	168.53	168.60	168.65	168.74	168.77	168.87	168.98	169.11
2.92	2.93	2.84	2.74	2.67	2.62	2.53	2.51	2.41	2.30	2.14
490.31	506.22	523.88	543.28	557.76	567.64	584.89	592.17	610.97	634.16	659.35
S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43

S33–S34	S34–S35	S35–S36	S36–S37	S37–S38	S38–S39	S39–S40	S40–S41	S41–S42	S42–S43
15.91	17.66	19.40	14.48	9.88	17.25	7.28	18.80	23.19	25.18


87.8°(K1)
-93.7°(K2)
2.0°
-90.7°(K1)
84.7°(K1)
-4.3°
-75.9°(K1)
S44
S45
S46
S47
Studnia ø1.0m, Zał.= 0.2°
Proj. włączenie kanału S44.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.28
Proj. włączenie kanału S44.2.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.26
Gaz. ø25
Kabel energ.
Studnia ø0.600m, Zał.= 2.0°
Proj. włączenie kanału S45.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.87
Wod. ø110, Rz.o.=169.55
Skrzyżowanie z proj. deszczówka ø400, Rz.d.=168.32
Studnia ø1.0m, Zał.= -4.3°
Proj. włączenie kanału S46.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=169.94
Skrzyżowanie z proj. deszczówka ø400, Rz.d.=168.71
Gaz. ø110, Rz.o.=170.38
Studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału S47.1 PVC SN8 ø160x4,7, Rz.d.=170.02
171.20
171.26
171.28
171.28
169.26
169.85
169.92
170.00
1.94
1.41
1.36
1.28
2.73%
0.5%
315.68m
21.67m
29.81m
689.86
711.53
726.08
741.34
30.51
21.67
14.55
15.26
S44
S45
S46
S47
7
S44
S45
S46
S47

NAZWA INWESTYCJI **BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZ.EW.NR 1531/1, 1528/1, 1527/3, 1526/1, 1524/1, 1523/1, 1522/1, 1525/1, 1529/3, 1536/5, 1535/3, 1534/3, 1533/3, 1532/3, 1600/3, 1531/3, 1530, 1508/1, 1516/1, 1517/3, 1519/3, 1520/3, 1521/3, 1523/3, 1524/3, 1525/6, 1526/4, 1521/16, 1528/3, 1522/3, 1527/6, 1529/1 W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW W GMINIE MSZCZONÓW - ETAP IV**	
INWESTOR Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	
BRANŻA SANITARNA	STADIUM PROJEKT
TREŚĆ OPRACOWANIA PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ	

PROJEKTANT mgr inż. ŁUKASZ GADOMSKI upr. nr MAZ/0229/POOS/11 lukasz.gadomski@gadom.pl tel. 696 069 806	PODPIS	GADOM ul. Szafirowa 27 05-500 Piaseczno DATA 15.06.2018r.
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MATEUSZ CHMIELEWSKI upr. nr MAZ/0577/PBS/17	PODPIS	SKALA 1:500
OPRACOWAŁ inż. KATARZYNA POPŁAWSKA katarzyna.poplawska@gadom.pl	PODPIS	NR RYS. 6

Jednostka ewidencyjna 143802_4.0001