

Jeśli będzie pomyślna zgoda na kontat
to to jest o AKCESU na wyl. uchwały pał. to.

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
ul. Głowackiego 9, Sosnowiec
(pieczęć Rej. Zaskł. Usług Kominiarskich)
ul. Chorzów ul. Zeromskiego 10
tel. 266-60-84, 266-60-85

Chorzów dnia 18.06. 20 19 r.

Opinia 204/15/19

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w Katowicach ul. Zagrody 19/9 /pustostan / nr
dotycząca mieszkania nr Ob.
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Dydak Rafał, Dylewski Michał w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Kocioł c.o.gazowy z zamkniętą komorą spalania w łazience należy podłączyć do
wskazanego przewodu spalinowego w miejsce automatu gazowo-kąpielowego
Przewód spalinowy należy zabezpieczyć przed wilgocią wkładem ze stali kwasoodpornej -
odpowiednim dla wybranego kotła.
Kratka wentylacyjna w łazience podłączona jest do droznego przewodu wentylacyjnego -
pozostaje bez zmian.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urządzeń gazowych/ podlegają obowiązkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę z 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz. 1623) z 2010 r.
Oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowiązującymi normami
Oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 VII 1991r (DZ.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380)
Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu
Kontrola - Sporządzona została w egz. Po dla

WIDELNY
AKCES - Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

2019 - 06 - 19

WIDELNY
AKCES - Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

WIDELNY
AKCES - Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.

Potwierdzenie odbioru opinii,
dnia _____ podpis _____

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominarski)

Uwagi:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić
do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania
urządzeń grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Niepotrzebne skreślić

SPÓŁDZIELNIA PRACI KOMINIARSKICH
ul. 300 Chorzów, ul. Zeromskiego 10
tel. 32 241 18 40
(pieczęć i podpis)

dot; Zagrody 19/9

← kratka wentylacyjna w łazience

← tu podłączyć kocioł c.o.gaz