

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.12.2022

Bełchatów, 2022.07.06

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa lokali usługowych na mieszkalne w budynku ODRA** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 04.07.2022 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie instalacji elektrycznej dla pięciu lokali mieszkalnych zgodnie z projektem wykonawczym zamiennym. W przedmiarze branży elektrycznej wyceniono zakres prac dla czterech lokali mieszkalnych.
2. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiary są materiałem pomocniczym.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem nie wykonuje się obwodu zasilania dla okapu kuchennego, brak również wentylatora.
4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania żadnych instalacji teletechnicznych, np. instalacji telefonicznej, komputerowej, antenowej RTV-SAT, domofonowej, itp.).
5. Prosimy o udostępnienie projektowych pomiarów natężenia oświetlenia.
6. Prosimy o potwierdzenie, że należy przeprowadzić pomontażowe pomiary natężenia oświetlenia, brak takiej informacji w przedmiarze.
7. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych natężenia oświetlenia, Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji instalacji oświetlenia wykonanej zgodnie z udostępnionym projektem.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zakres robót branży elektrycznej został określony w pkt 5.3 ppkt c Warunków technicznych oraz w projekcie wykonawczym zamiennym, który zawiera m.in. zestawienie materiałów podstawowych.

Ad. 2

Zgodnie z zapisami pkt 8.4 Warunków technicznych, przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze.

Ad. 3

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z projektem nie wykonuje się obwodu zasilania okapu kuchennego i montażu wentylatora.

Ad. 4

Zgodnie z zapisami pkt 8.15 Warunków technicznych, Wykonawca w trakcie realizacji robót udostępni pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia (plac budowy) firmie wykonującej instalację odbioru cyfrowego platform TV.

Ad. 5

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie udostępnia obliczeń fotometrycznych. Wykonawca będzie zobowiązany po doborze oprawy, na podstawie danych fotometrycznych opraw przyjętych do oferty przed wbudowaniem, wykonać projekt fotometryczny.

Ad. 6

Zgodnie z poz. 44 i 45 przedmiaru robót, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomontażowych pomiarów natężenia oświetlenia.

Ad. 7

Zamawiający potwierdza, że w sytuacji uzyskania niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych natężenia oświetlenia, Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji wykonanej instalacji oświetlenia pod warunkiem wykonania jej zgodnie z udostępnionym projektem.

Przewodnicząca komisji przetargowej

mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow
2. a/a.