

Centrum Zamówień Publicznych**Dział Zamówień Publicznych****DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ****Zestaw nr 2**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.9.2024.PC na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie opraw oświetleniowych w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego wg części:

część I – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 46,

część II – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Wydziału Zarządzania w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 oraz w budynku Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 110,

część III – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Biblioteki Głównej w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53,

część IV – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Domu Studenckiego nr 5 w Gdańsku przy ul. Polanki 64 i budynku Domu Studenckiego nr 10 w Gdańsku przy ul. Macierzy Szkolnej 4.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

część I – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 46

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	W Zał. 8a w przedmiarze Nr 4 do wymiany jest 18 opraw zwieszakowych w tym 2 awaryjne oraz 8 opraw typu downlight w tym 4 awaryjne. Prosimy o potwierdzenie, że nowe oprawy Awaryjne mogą być zamontowane rozdzielnie od opraw oświetlenia ogólnego. Czy oprawy mają być ściemniane? Jeśli tak to czy w systemie DALI?	<u>Dot. Sali Audytorium:</u> Wszystkie nowe oprawy oświetleniowe AW muszą być 2-funkcyjne i nie mogą być zamontowane rozdzielnie od opraw oświetlenia ogólnego. Istniejące 18 opraw zwieszakowych (w tym 2-światłówkowe z modułem AW) mają być ściemniane z istniejącej konsoli (płynna regulacja) i łączników. Nowe oprawy mają być ściemniane. Wykonawca powinien dostosować nowe oprawy oświetleniowe oświetlenia sufitowego

		<p>do istniejącego sterownika firmy „CRESTRON”, który pracuje w systemie ściemniania 1-10V oraz pełni dodatkowe funkcje takie jak: obsługa nagłośnienia, sterowanie komputerem, odtwarzanie video, odtwarzanie rzutnika.</p> <p>Wskazywany system DALI nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.</p>
--	--	---

część IV – wymiana opraw oświetleniowych w budynku Domu Studenckiego nr 5 w Gdańsku przy ul. Polanki 64 i budynku Domu Studenckiego nr 10 w Gdańsku przy ul. Macierzy Szkolnej 4

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<p>W budynku Domu Studenckiego nr 10 przy ulicy macierzy Szkolnej 4, jest przewidziane do wymiany 89 szt. opraw panelowych do sufitów modułowych 600x600, o wymiarach oprawy 600x300 15-16W z zasilaczem DALI zgodnie z opisem oprawy Typ-1. Na wizji lokalnej nie było mowy o sterowaniu oprawami za pomocą protokołu DALI, nie było też żadnego panelu sterowniczego. W związku z tym, czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opraw z zasilaczem bez protokołu DALI?</p>	<p>Zamawiający wymaga, aby 89 szt. opraw Typ 1 przeznaczonych do zamontowania w budynku Domu Studenckiego nr 10 zostało wyposażonych w sterowany zasilacz elektroniczny, np. w systemie DALI.</p> <p>Wykonanie sterowania oprawami nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.</p>

Jednocześnie Zamawiający **dokonuje korekty** udzielonych odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczących części IV prowadzonego postępowania, tj. wymiana opraw oświetleniowych w budynku Domu Studenckiego nr 5 w Gdańsku przy ul. Polanki 64 i budynku Domu Studenckiego nr 10 w Gdańsku przy ul. Macierzy Szkolnej 4, zawartych w dokumencie „Wyjaśnienia treści SWZ – zestaw nr 1”, opublikowanym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.01.2024 r., zgodnie z poniższym:

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<p>Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający dopuszcza oprawy ze zintegrowanym źródłem światła LED czy na świetlówki LED?</p>	<p>W budynku Domu Studenckiego nr 5 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opraw ze zintegrowanym źródłem światła. Oprawy muszą być wyposażone w świetlówki (tuby) LED.</p> <p>W budynku Domu Studenckiego nr 10 Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanego źródła światła w oprawach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt 2 ppkt 1 lit. a i g, tj. oprawy typ 1 i oprawy typ 7.</p>
2.	<p>Proszę o wyjaśnienie oprawy typ 7 z części 5D (DS 10). W OPZ jest opisane, że plafon ma posiadać wymienne źródło światła wraz z wymaganiami dot. mocy i strumienia świetlnego, natomiast nie jest podany rodzaj źródła światła jak miało to miejsce przy pozostałych typach oprawy,</p>	<p>Oprawy oświetleniowe typ 7 mogą być wyposażone w wymienne źródła światła LED w postaci wymiennych modułów LED o parametrach technicznych opisanych w rozdziale III pkt 2 ppkt 1 lit. g opisu przedmiotu zamówienia – załączniku nr 5d do SWZ.</p>

	gdzie oddzielnie była opisana oprawa i oddzielnie źródło światła.	Jednocześnie w budynku Domu Studenckiego nr 10 Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanego źródła światła LED w oprawie opisanej w opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt 2 ppkt 1 lit. g, tj. oprawy typ 7.
--	---	--

Powyższa odpowiedź jest wiążąca dla prawidłowo złożonej oferty.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Zamówień Publicznych
mgr Paulina Jędrzejczyk

