



## URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zamówień Publicznych

Bydgoszcz, dnia 25.07.2024r.

WZP.271.7.2024.E

*Oznaczenie i numer postępowania:*

*„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy”  
(WZP.271.7.2024.E)*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.*), udziela się odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

*Pytanie 1*

*Czy Zamawiający dopuści użycie falowników bez wyświetlaczy?*

**Odpowiedź:**

**Nie. Należy zastosować falowniki z wyświetlaczem.**

*Pytanie 2*

*Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku? Chodzi o finansowanie inwestycji przez bank.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności w powyższym zakresie.**

*Pytanie 3*

*Czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe dotyczące pokryć dachowych, które wymagają modernizacji? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji i zakresu prac i kto ponosi koszty.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje prac dotyczących pokryć dachowych na obiektach objętych postępowaniem. Naprawa (wraz poniesieniem kosztów) ewentualnych uszkodzeń dachu dokonane w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy.**

*Pytanie 4*

*Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej.*

**Odpowiedź:**

**Tak, umowa może być zawarta w formie elektronicznej.**

*Pytanie 5*

*Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.*

**Odpowiedź:**

Zmiana urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego na dwukierunkowy nie ma wpływu na termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zadaniem Wykonawcy jest natomiast przygotowanie do złożenia kompletnego zgłoszenia, które zostanie podpisane przez Zamawiającego oraz przekazane do OSD.

*Pytanie 6*

*Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.*

**Odpowiedź:**

Dostęp do internetu na obiekcie zapewniony jest przez gestorów obiektu, natomiast Wykonawca ma za zadanie zapewnić urządzenie, które w razie ewentualnych problemów umożliwi komunikację z siecią obiektu (przykładowo router Wi-Fi). Zamawiający wskazuje jednak o konieczność zainstalowania również tzw. blackboxa, który zainstalowany jest na wszystkich instalacjach fotowoltaicznych w mieście. Pozwala to na ujednoczenie systemu monitoringu.

*Pytanie 7*

*Czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów serwisowych instalacji w trakcie trwania gwarancji i rękojmi? Jak często mają być wykonywane owe przeglądy i jaki zakres mają obejmować?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający co roku zleca przegląd serwisowy instalacji OZE w mieście we własnym zakresie, z którego sporządzane są protokoły serwisowe. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu instalacji na późniejszym etapie podejmowane są odpowiednie kroki prawne celem wyegzekwowania ewentualnej szkody w postaci utraconych korzyści. Zamawiający jednak co do zasady nie wymaga przeprowadzania przeglądów serwisowych. Praktyką jest natomiast, iż Wykonawcy wcześniejszych inwestycji nadzorują sposób działania poszczególnych instalacji.

*Pytanie 8*

*Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni dokumentację projektową budynków, w tym konstrukcyjną oraz branży elektrycznej.*

**Odpowiedź:**

W razie potrzeby Wykonawca udostępni posiadaną przez siebie dokumentację techniczną obiektów.

*Pytanie 9*

*Czy Zamawiający wymaga obliczenia nośności dachu na którym ma być zamontowana instalacja PV?*

**Odpowiedź:**

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia i przedstawienia ekspertyzy oraz obliczeń statyki połączenia dachowej uwzględniającej dodatkowe obciążenie projektowanej instalacji fotowoltaicznej, wykonane przez uprawnioną osobę w zakresie projektowania konstrukcji.

*Pytanie 10*

*Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów tylko w przypadku występowania zacinienia?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga instalacji optymalizatorów na wszystkich instalacjach objętych postępowaniem.**

*Pytanie 11*

*Czy budynki wskazane w zamówieniu podlegają pod ochronę konserwatorską, są zabytkami?*

**Odpowiedź:**

**Żaden z obiektów nie jest objęty nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.**

*Pytanie 12*

*Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje tolerancję mocy instalacji i w jakim zakresie.*

**Odpowiedź:**

**Wartości wskazane w dokumentacji stanowią wartość minimalną poszczególnych instalacji. Należy jednak wskazać, iż żadna z instalacji objętych postępowaniem nie może przekroczyć progu mikroinstalacji.**

*Pytanie 13*

*Proszę o wskazanie mocy przyłączeniowych dla każdej lokalizacji?*

**Odpowiedź:**

L.p.	Nazwa, adres obiektu, nr PPE, nr licznika	Planowana moc instalacji PV (kWp)	Moc umowna (kW)	Moc przyłączeniowa
1.	Zespół Szkół nr 19, ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 11, 85-868 Bydgoszcz, nr PPE: 590310600000619242, nr licznika: 96862543	46	62	62
2.	Zespół Szkół nr 32, ul. Krucza 5A, 85-308 Bydgoszcz, nr PPE: 590310600000638427, nr licznika: 96777797	49,6	50	60
3.	Żłobek nr 17, ul. Morska 2, 85-722 Bydgoszcz, nr PPE: 590310600000047731, nr licznika: 56194589	22	22	32
4.	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Szarych Szeregów 4A, 85-829 Bydgoszcz, nr PPE: 590310600000687807, nr licznika: 51164272	33,6	35	40
5.	Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, nr PPE: 590310600000141934, nr licznika: 37820249	38,8 (rozbudowa)	350	370

*Pytanie 14*

*Po czyjej stronie jest ewentualne zwiększenie mocy oraz koszty z tym związane?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje konieczności zwiększenia mocy umownej dla żadnego z obiektów objętych postępowaniem.**

*Pytanie 15*

*Kto ponosi koszty modernizacji przyłącza i rozdzielnic związane ze zwiększeniem mocy?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje konieczności zwiększenia mocy umownej dla żadnego z obiektów objętych postępowaniem.**

*Pytanie 16*

*Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji elektrycznej?*

**Odpowiedź:**

**Nie. Zamawiający nie przewiduje prac w ww. zakresie.**

*Pytanie 17*

*Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą kart technicznych i certyfikatów urządzeń.**

*Pytanie 18*

*Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe z ZE? Jeśli nie, proszę o wskazanie Sprzedawcy energii oraz Operatora systemu Dystrybucji.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający posiada umowę kompleksową jedynie na obiekcie przy ul. Grudziądzkiej. Sprzedawcą energii elektrycznej w mieście jest obecnie ENEA S.A. natomiast dystrybutorem ENEA Operator Sp. z o.o.**

*Pytanie 19*

*Po czyjej stronie są ustalenia PPOŻ?*

**Odpowiedź:**

**Ustalenia PPOŻ leżą po stronie Wykonawcy.**

*Pytanie 20*

*Kiedy nastąpi zwrot ubezpieczenia umowy i w jakiej skali %?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający rozumie, iż Wykonawca ma na myśli zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Informacje w tym zakresie zostały zawarte w § 7 wzoru umowy.**

*Pytanie 21*

*Czy oceniana kwota jest netto czy brutto?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w formularzu oferty żąda wskazania ceny brutto i taka cena podlega ocenie w kryterium „cena” (rozd. XVII swz).**

Członkowie Komisji Przetargowej

Michał Gruszczyński

Adam Wesółowski