



**UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
70-453 Szczecin**

Szczecin 10.06.2020 r.

nr sprawy: **DP/371/75/20**

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Remont dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie**

Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1:

g/k płyty i wełna mają powtórnie zostać zamontowane?

Odpowiedź:

W przegrodzie stropowej nad aulą wymieniamy płyty gk na nowe o odporności ogniowej EI60, izolacja tj. wełna mineralna pozostaje bez zmian.

Pytanie 2:

czy dach na pewno ma około 500m² czy to wymiar z projektu.

Odpowiedź:

Powierzchnia dachu pozostaje w zgodzie z przedmiarami tj. 500,00m².

Z poważaniem

.....