

Przekroje - Skala 1:50



1. Wszystkie podejścia rurociągów wodnych do budynku SUW przy przykryciu poniżej 1,20 m zaizolować termicznie.
2. Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych.
3. Rezerwową dmuchawę zabudować po likwidacji starej instalacji.



INWESTOR:	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI Sp. z o.o.			
ADRES INWESTYCJI:	ul. Wierchonia 1, 74-200 Iwona			
NACZELNIK PRZEBUDOWY:	Remont śluzi uzdatniania wody w miejscowości Nawrodo dz. nr 157/86, 157/88, 157/87 obręb 32/014, 5.0025 Wierchonia			
PROJEKTANT:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	SKALA:	1:50	
TYTUŁ PROJEKTU:	PRZEBUDOWA - ŚLUIZ WAWROCKO			
NR PROJEKTU:	T-04	NR PRZEPROBENI:	DATA:	
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Gabryśiak	WSPRACOWNIA:	01.2020	
SPRACOWUJĄCY:	mgr inż. Tomasz Malczak	SKALA/ZG:	01.2020	
				