




## Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawrocko Remontowane spusty i przelewy ze zbiorników- Skala 1:100/100



Przed przysięgnięciem do roboty dokonano wyłączenia geodezyjnego lokalizacji, a następnie wykonano przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi należy wykonywać ręcznie. Przy kolizji z kablami należy założyć przepustki kablowe z rur dwupółkorymkowych grubościennych.



# E.CORAX

Sp. z o.o.

**INWESTOR:**  
**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**  
 ul. Wspólna 1, 74-300 Wąsosz

**PROJEKTANT:**  
**mgr inż. Grzegorz Gabryśiak**

**SPRACODAWCA:**  
**mgr inż. Tomasz Mielczak**

**TYTUŁ PROJEKTU:**  
**Projekt budowlano-wykonawczy**

**SKALA:**  
 1:1000/100

NR RYSUNKU:	WZ. UPIRNIENIE	DATA	PODPIS
T-08	55/04/ZG	01.10.2020	[Signature]
54/04/ZG	01.10.2020		[Signature]