



Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawrocko

Profilę przyłączy wody z budynku SUW do zbiorników - Skala 1:100/100

docieplenie
keramzyt



Przed przystąpieniem do robót dokonać wytyczenia geodezyjnego kolizji, a następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji. Roboty ziemne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi należy wykonywać ręcznie. Przy kolizji z kablami należy założyć przepusty kablowe z rur dwupołkowych grubościennych. Nad rurociągami na wysokości 0,3-0,4 m ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną.

E-CORAX

Sp. z o.o.

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. ul. Wschodnia 1, 74-300 Myslibórz			
NAZWA I ADRES PRZESIEWIECZA: Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawrocko dz. nr 157/86, 157/38, 157/37 obręb 321004_5.0025 Wieżnica			
PRZYZNANIK: T-06	NR UPRAMNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Gabysiak	55/04/ZG	01.2020	ga
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Matczak	54/04/ZG	01.2020	