


Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawrocko

Rzut - Skala 1:50

LEGENDA:

MD	MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY Ø1600 mm
F1, F2, F3, F4	FILTR CIŚNIENIOWY Ø1600 mm
DP DPR	DMUCHAWA POWIETRZA, DMUCHAWA POWIETRZA REZERWOWA
SP	SPRĘŻARKA BEZOLEJOWA
ZH	ZESTAW POMPOWY
PP	POMPA PŁUCZNA
ZPCH	ZESTAW DOZOWANIA PODOCHLORYN SODU
ZOP	ZESTAW OSUSZACZA POWIETRZA
RZH	ROZDZIELNIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO
RG	ROZDZIELNIA GŁÓWNA
RT	ROZDZIELNIA TECHNICZNA
	- RUROCIĄGI WODY SUROWEJ
	- RUROCIĄGI WODY PO FILTRACJI
	- RUROCIĄGI WODY NAPIĘWIERZONEJ
	- RUROCIĄGI WODY UZDANIONEJ
	- RUROCIĄGI WODY DO PŁUKANIA
	- RUROCIĄGI PORUCHOWE I I FILTRATU
	- RUROCIĄGI POWIETRZA
	- INSTALACJA WEWNĘTRZNA - WODA UZDANIONA
	- INSTALACJA PODOCHLORYN SODU
	- INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
	- PROJEKTOWANY FUNDAMENT (F)
	- ISTNIEJĄCY FUNDAMENT DO ROZEBRANIA
	- ISTNIEJĄCY KANAŁ TECHNOLOGICZNY DO LIKWIDACJI
	- PROJEKTOWANE GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
	- ŚCIANY POM. SOCJALNEGO DO LIKWIDACJI



UWAGA:

1. Wszystkie podejścia rurociągów wodnych do budynku SUW przy przykryciu poniżej 1,20 m zaizolować termicznie.
2. Przebiega przez ściany w tulejach ochronnych.
3. Rezerwowa dmuchawa zabudować po likwidacji starej instalacji
4. Podczas likwidacji pom. socjalnego zasłupić kominy wentylacyjne na dachu.
5. Dno kanałów wyprofilować ze spadkiem ku zb ościeżnika



E-CORAX
Sp. z o.o.

INWESTOR:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 1, 74-300 Myslibórz

NAZWA I ADRES PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nawrocko
dz. nr 157/86, 157/38, 157/37 obręb 321/004_5, 0025 Wierzbica

PRZYZNACZENIE:
Projekt budowlano - wykonawczy

TYTUŁ PRACOWNIKA:

RZUT - SUW NAWROCKO

NR PRACOWNIKA:	T-03	NR UPRAWNIENIA:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Gabryśiak	55/04/ZG	01.2020	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Matczak	54/04/ZG	01.2020	