



Płock, 31.01.2024 r.

WZP.271.1.3.2024.AG

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płocku.

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany w dziale II SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia - w branży sanitarnej i budowlanej dodaje się zapis:

1. Branża sanitarna:

Roboty sanitarne do wykonania na podstawie Projektu Wykonawczego "Wydzielenie pomieszczeń szatni na korytarzach segmentów dydaktycznych w SP3" W zakresie branży sanitarnej należy wykonać:

demontaż istniejącej instalacji hydrantowej wraz z istniejącymi hydrantami wewnętrznymi DN 25 z węzłem półsztywnym zlokalizowane w szafkach naściennych na poziomie I i II piętra należy przenieść instalację zgodnie z częścią rysunkową projektu i zamontować nowe szafki hydrantowe wnekowe z węzłem półsztywnym o dł. 30 m, odpowiednio oznakować .

Po zamontowaniu nowych hydrantów wewnętrznych należy uzyskać protokół z badania hydrantów.

- wykonanie badania wydajności hydrantów potwierdzonego protokołem.

Instalację wody p.poż wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01.

Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego będą wykonane w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem powinny posiadać dopuszczenie CNBOP.

Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 1.35 m, natomiast dolną krawędź szafki hydrantowej 0.8 m od poziomu podłogi.

Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze robót dotyczącym branży budowlanej szatni w pozycji 20 . Korygując obmiar – z 4 kpl na 2 kpl a w opisie pozycji dopisując wraz z montażem hydrantów wewnętrznych dn 25 z węzłem półsztywnym 30 m w szafkach wnekowych.

2. Branża budowlana

W punkcie A ppkt. 4 dotyczącym przebudowy i rozbudowy bloku żywieniowego w zakresie prac do wykonania:

- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz dostarczyć i wyposażyć blok żywieniowy w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm zgodnie z opracowaną instrukcją.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych