



1:20



1:10



STAL PROFILOWA S275
KLASA ŚRUB 8.8
BRZEGI ELEMENTÓW SPAWANYCH PRZYGOTOWAĆ DO SPAWANIA ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ SPÓINY
SPAWAĆ ELEKTRODAMI ER346
MINIMALNA GRUBOŚĆ SPÓIN NIEOZNACZONYCH NA RYSUNKU 3 mm

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa obiektu budowlanego: ADAPTACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ I EKSPLOATACJI ODKRYWIEK NA DZIEDZINCU ZAMKU W CZŁUCHOWIE | Adres: CZŁUCHÓW dz. nr 69 00-60 64 Jew. Człuchów 220301_1.0002.64 | |
| | Tytuł rysunku: ELEMENTY STEŻENIA PIONOWEGO ROZBUDOWYWANEGO ZADASZENIA | |
| | Specjalność: konstrukcyjno - budowlana Data: 01-06-2023 | Projektant, nr uprawnień, podpis: mgr inż. Tomasz Rudnik upr. nr POM/0348/PWOK/09 |
| | | Skala: 1:10 Nr rys.: K-5 |

B.K.O.L. KONSTRUKTOR Tomasz Rudnik
ul. Kościuszki 10, 7-100 Ryki
tel. 606 350 575, e-mail: b.k.o.l.konstruktor@gmail.com