

**Opis przedmiotu zamówienia na zadanie:**

„Okresowe badanie sprzętu elektroizolacyjnego stanowiącego wyposażenie rozdzielnic niskiego oraz średniego napięcia w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1”

**1. Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badań sprzętu elektroizolacyjnego stanowiącego wyposażenie rozdzielnic niskiego oraz średniego napięcia w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ulicy Dobrowolskiego 1.

**1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie badań okresowych sprzętu elektroizolacyjnego według wykazu z tabeli numer 1.****Tabela 1. Wykaz sprzętu do badań:**

L.p.	Nazwa urządzenia	Ważność badań	Typ	Nr fabryczny	Ilość	Ilość badań w 2023
1.	rękawice izolacyjne	31.01.2023	ELSEC 20kV	588293	1szt.	2
2.	rękawice izolacyjne	31.01.2023	ELSEC 20kV	588294	1szt.	2
3.	rękawice izolacyjne	31.01.2023	ELSEC 20kV	542712	1szt.	2
4.	rękawice izolacyjne	31.01.2023	ELSEC 20kV	542713	1szt.	2
5.	półbuty elektroizolacyjne	31.01.2023	galmag dielektryk art. 03	23/13/4438	1szt.	2
6.	półbuty elektroizolacyjne	31.01.2023	galmag dielektryk art. 03	23/13/4439	1szt.	2
7.	półbuty elektroizolacyjne	31.01.2023	galmag dielektryk art. 03	2676	1szt.	2
8.	półbuty elektroizolacyjne	31.01.2023	galmag dielektryk art. 03	2678	1szt.	2
9.	dywanik gumowy elektroizolacyjny	31.07.2023	santochemia 750x750	2659	1szt.	1
10.	chodnik gumowy elektroizolacyjny	31.07.2023	santochemia 1100 x 2mb	2005	1szt.	1
11.	chodnik gumowy elektroizolacyjny	31.07.2023	santochemia 1100 x 2mb	2011	1szt.	1
12.	chodnik gumowy elektroizolacyjny	31.07.2023	santochemia 1100 x 2mb	2013	1szt.	1
13.	chodnik gumowy elektroizolacyjny	31.07.2023	santochemia 1100 x 2mb	2012	1szt.	1
14.	chodnik gumowy elektroizolacyjny	31.07.2023	santochemia 1100 x 8mb	315/14	1szt.	1
15.	chodnik gumowy elektroizolacyjny	31.07.2023	santochemia 1100 x 2mb	1209/13	1szt.	1

16.	drażek izolacyjny 20KV	20.12.2023	UDI-20-B	0487/2011	1szt.	1
17.	kleszcze izolacyjne 30kV	20.12.2023	KI-30-B	0064/2011	1szt.	1
18.	akustyczno-otyczny wskaźnik napięcia	20.12.2023	AOWN 5/4	0418/2013	1szt.	1
19.	drażek izolacyjny 1kV	20.12.2023	UDI-1-B	0094/13	1szt.	1
20.	drażek izolacyjny 20kV	20.12.2023	UDI-20	1098/99	1szt.	1
21.	drażek izolacyjny 1kV	20.12.2023	ST-33	8872702	1szt.	1

## 2. Dodatkowe wymagania zamawiającego

### 2.1. Wykonawca wykona usługę w następujących terminach:

- Pozycje z tabeli nr1 od 1-8 - do 15.02.2023 r. oraz po 6 miesiącach od pierwszych badań. (badanie co 6 miesięcy ze względu na rodzaj sprzętu).
- Pozycje z tabeli nr1 od 9 do 15 - w III kwartale 2023 roku nie później niż do 31.07.2023 r.
- Pozycje z tabeli nr1 od 16 do 21 - w IV kwartale 2023 roku nie później niż do 20.12.2023 r.

### 2.2. Wykonawca każdorazowo odbierze od Zamawiającego sprzęt do badań, oraz po badaniach dostarczy go do siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ulicy Dobrowolskiego 1 i składowe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Możliwa jest przesyłka kurierska.

### 2.3. Koszty transportu sprzętu do badań ponosi Zamawiający.

### 2.4. Wykonawca wliczy koszty transportu sprzętu do oferty i wpisze w oddzielnej pozycji na platformie zakupowej.

### 2.5. Zamawiający spisie z Wykonawcą protokół przekazania sprzętu do badań w dwóch egzemplarzach w celu obustronnego podpisania.

### 2.6. Wykonawca sporządzi protokół pomiarowy po przeprowadzonych badaniach i dostarczy Zamawiającemu.

### 2.7. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdym z badań, po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru zlecenia. Wzór protokołu odbioru w Załączniku nr 2.

### 2.8. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez niego oraz Zamawiającego protokół odbioru zlecenia.

### 2.9. Wybór oferty: Cena 100%

### 2.10. Termin płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

### 2.11. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów związanych z gospodarką odpadami.

### 2.12. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p. pożarowych obowiązujących w obiekcie odpowiada Wykonawca.