



Wyjaśnienia treści i zmiana nr 3 SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn. „Inwestycje dotyczące kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 19 w Katowicach”, numer sprawy ZP/305/2024.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień z jednoczesną zmianą treści SWZ:

Pytanie 1 :

Proszę o informację czy winda towarowa jest w zakresie zadania. Dokumentacja projektowa ją zawiera lecz w przedmiarach oraz w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ brak takiej informacji. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że winda towarowa jest w zakresie zadania.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w pkt. 2.3.

Jest:

2.3. **Przedmiotem zamówienia** są roboty budowlane obejmujące swym zakresem przebudowę i modernizację kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Słowiańskiej 1 w Katowicach wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 19, polegające między innymi na:

- wymianie glazury na ścianach i posadzce,
- wymianie posadzki betonowej,
- wykonaniu ścianek działowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, obudowy z płyt g-k,
- wykonaniu stolarki drzwiowej, drewnianej, aluminiowej, ppożarowej,
- wykonaniu ścianek oddzielenia pożarowego,
- odnowieniu powłok malarskich,
- przebudowie układu zasilania kuchni,
- wykonaniu tablicy bezpiecznikowej TBK,
- wykonaniu: oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, zasilania wentylacji mechanicznej, połączeń wyrównawczych, instalacji odgromowej, uziemiającej i ochrony od porażen prądem elektrycznym;
- wymianie instalacji zimnej i ciepłej wody,
- wykonaniu instalacji gazowej,
- wymianie pionów instalacji kanalizacyjnej,
- montażu dodatkowych grzejników,
- wykonaniu centrali wentylacyjnej wraz z szafą sterującą wraz z przewodami wentylacyjnymi,
- wykonaniu okapów nawiewne –wylwiewnych,

Po zmianie powinno być:

2.3. **Przedmiotem zamówienia** są roboty budowlane obejmujące swym zakresem przebudowę i modernizację kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Słowiańskiej 1 w Katowicach wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 19, polegające między innymi na:

- wymianie glazury na ścianach i posadzce,
- wymianie posadzki betonowej,
- wykonaniu ścianek działowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, obudowy z płyt g-k,
- wykonaniu stolarki drzwiowej, drewnianej, aluminiowej, ppożarowej,
- wykonaniu ścianek oddzielenia pożarowego,
- odnowieniu powłok malarskich,
- przebudowie układu zasilania kuchni,
- wykonaniu tablicy bezpiecznikowej TBK,

- wykonaniu: oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, zasilania wentylacji mechanicznej, połączeń wyrównawczych, instalacji odgromowej, uziemiającej i ochrony od porażeń prądem elektrycznym;
- wymianie instalacji zimnej i ciepłej wody,
- wykonaniu instalacji gazowej,
- wymianie pionów instalacji kanalizacyjnej,
- montażu dodatkowych grzejników,
- wykonaniu centrali wentylacyjnej wraz z szafą sterującą wraz z przewodami wentylacyjnymi,
- wykonaniu okapów nawiewne –wywiewnych,
- **montaż windy towarowej,**

Zamawiający zmienia również przedmiary robót – branża budowlana oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 9 SWZ – w załączeniu.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Załączniki:

1. Przedmiar robót – po zmianach
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po zmianach.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice