

Poz. por. 180,00 mnpm

	W10		Bu 77	W11		1	2	3	Bu 75
Rzędna terenu [mnpm]	185,40		185,40	185,38		185,44	185,44	185,44	185,44
Rzędna osi wody[mnpm]	183,90		184,00	183,88		183,94	183,94	183,94	183,94
Głębokość [m]	1,50		1,40	1,50		1,50	1,50	1,50	1,50
Średnice i materiał		PE100 SDR11 PN16 Ø32 x 3,0			PE100 SDR11 PN16 Ø32 x 3,0				
Odl. i idługości [m]	0,00	22,5m	22,50	0,00	15,0m	15,00	18,50	22,00	24,00
Oznaczenia	W10		Bu 77	W11		1	2	3	Bu 75

Legenda:
W10 - miejsca włączenia proj. przyłącza do proj. sieci wodociągowej Ø90
W11 - miejsca włączenia proj. przyłącza do proj. sieci wodociągowej Ø90
Bu75, Bu77 - Punkt wejścia proj. przyłącza do budynku
R1 - Rura ochronna Arot, L = 2,0m
1-3 - Punkty zmiany kierunku prowadzenia proj. przyłącza

Nazwa obiektu :	BUDOWA PRZYŁĄCZY WODY W DĘBICY PRZY ULICY SPORTOWEJ				
Lokalizacja:	WODOCIĄGI DĘBICKIE Sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica — Dębica; obr. 1; dz. nr ewid. 165/2, 162,59, 162/55, 162/54, 162/53, 162/52, 162/51, 162/50,162/49, 162/48, 162/47, 162/46, 162,/45, 162/44, 162/43, 162/42, 162/41, 162/40, 162/39, 162/38,				
Rysunek :	PROFIL PRZYŁĄCZA WODY 5				
Opracowała :	mgr inż. Joanna SKRZYNECKA				
Projektował :	mgr inż. Arkadiusz WILK upr. proj. S-4/00				
Skala :	1:100/250	Data :	07.2019r	Nr rys.	7