



293/23

W-1.43.2.255.2023...SB  
Dot. 293/23

Warszawa, dnia 12.01.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

„Remont DW618 od 31+000 do 32+070 oraz od 32+220 do 32+670 oraz jej przebudowę od 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w m. Pniewo.” – nr postępowania 293/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedź.

### Pytanie 3

W części mostowej, w przedmiarze robót, w poz. 71 i 80, podano, że fundamenty barier ochronnych należy zazbroić i następnie zabetonować betonem kl. C25/30. Nie podano tego jednoznacznie, ale należy się domyślać, że chodzi tu o bariery i barieroporęcze drogowe na dojazdach do mostu, bo mostowe są mocowane w zabudowach chodnikowych i nie wymagają dodatkowych fundamentów. Brak jest natomiast rysunku fundamentu i rozrysowanego jego zbrojenia.

### Odpowiedź:

Pozycje 71 i 80 przedmiaru robót dotyczą barier i barieroporęczy drogowych na dojazdach do mostu. Rysunek warsztatowy fundamentów zakotwienia barier i barieroporęczy będzie przedmiotem opracowania przez Wykonawcę, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wybranego systemu barier zgodnie z wytycznymi Producenta.

**Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.**

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
Grzegorz Obłomkowski